

Altech flexi anslutnings slang

Innehavare/Utfärdat för

SGDS Gruppen AB

Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma, Sverige.

Produktbeskrivning

Altech flexi anslutnings slang är en flexibel kopplingsledning av EPDM gummi med yttre omflätning av rostfritt stål eller polyester. Kopplingsledningarna har fabriksmonterade kopplingar av mässing eller nylon i dimensionerna DN8, DN13, DN19, DN25 och DN30. Följande kopplingar finns för anslutning:
Utvändig gänga: G1/2", G3/4", G1" och G1 1/4".
Överfallsmutter (rak eller vinklad): G1/2", G3/4", G1" och G1 1/4".
Slätände: 15 mm, 22 mm och 28 mm.

Avsedd användning

Kopplingsledning för anslutning av disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperatur inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C. Installationen ska skyddas från direkt solljus.

Handelsnamn

Altech flexi anslutnings slang.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Altech anslutnings slangar, daterad 2022-467.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Appendix 1, daterad 2021-09-15 till kontrollavtal 102/2017, Kontrollorgan: Kiwa
Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverknings skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet: 73520000.

Typgodkännande SC0309-19 | 2022-12-19


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1159136

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkännt annat.



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	SGDS Gruppen AB
Tillverkare	73520000
Produktnamn	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsnummer/år/datum	<i>nummer/år/datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC0309-19
Dimension	DN XX
Max. tryck och max. temperatur	10 bar, 70°C
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	Kiwa

Bedömningsunderlag

Rapport 897101 Rev.1 från DTI.
Rapporter 21243652/001 och 21220463/001 från TÜV.
Rapporter QIWQHGG 715 1105 och QIWQHGG 715 1105A från LGA.
Rapport 102/17 från Kiwa.

Kommentarer

Kopplingsledning är testad enligt standard SS-EN 13618, DVGW VP543 och DVGW W543.

Godkännandet gäller under förutsättning att:

- Kopplingsledningen i hela sin längd är beläget inom ett och samma rum.
- Kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.
- Avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-05-28.

Giltighet

Giltigt till och med 2025-05-27.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric