

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0019/04

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

VATETTE-plast, klämkoppling

Innehavare	Villeroy & Boch Gustavsberg AB, 447 81 Vårgårda, Tel: 08-570 391 00, Fax: 08-570 394 01, E-post: info@gustavberg.com, Hemsida: www.vattete.com, Organisationsnr: 55541-9918		
Produkt	Klämkoppling bestående av nippel, mutter och kombinerad klämring och stödhylsa. Mässingslegeringen för de vattenberörda delarna är typgodkänd och avzinkningshändig.		
Avsedd användning	Kopplingen är avsedd för sammanfogning av följande plasttyper; PEX, AluPEX, PB, PEM och PE-RT och avsedda för tappvatteninstallationer och värmesystem, se tillhörande handling. Koppling skall vara förlagd utbytbar, ej godkänd för dold förläggning. Maximal arbetstemperatur 95°C. Dimensioner 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 32 och 40 mm		
Handelsnamn	VATETTE-plast		
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Installationer för tappvatten 6:62 2:a stycket Utformning 6:625 1:a och 4:e stycket		
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning: "VATETTE – plast" daterad 09-05, 1 sida		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2006-02-13, med diarienummer 210-96-0807 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.		

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda
- Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av följande:
Klämhylsan är märkt med: VATETTE och dimensionen samt för vilken rörtjocklek
Förpackningen är försedd med en etikett som omfattar:
- | | |
|---|---|
| Innehavare | Villeroy & Boch Gustavsberg AB,
Vårgårda |
| Boverkets inregistrerade varumärke | + |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produkts typbeteckning | VATETTE-plast |
| Typgodkännandets nummer | 0019/04 |
| Rörsammanfogning/koppling | PEX, Alu-PEX, PB, PEM, PE-RT |
| Dimension | DN |
| Kontrollorgan | SP |
- Bedömnings- Rapport nr Etk P3 04473, Etk P5 04401, P2 00840 och Etk P902440 från
underlag SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningar enligt bilagor i provningsrapporterna.
- Kommentarer Produkten är provad i enlighet med NKB 18.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2005-12-02 och
projektnummer T400019-01.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-06-08

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den
harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den
tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Ronald Green



Ingvar Pettersson