

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



VVC-ventil G20 inv. Finns även Cu12, Cu15.

CirCon⁺ / Inställbar VVC-ventil för termisk balansering

Tekniska data:

Användning: Säkerställer tillgången på varmvatten vid varje enskilt tappställe samt för temperaturreglering av returvattnet från värmeväxlare, centralvärme- och fjärrvärmeanläggningar.

CirCon⁺ har inställbar cirkulationstemperatur 37 – 65°C och integrerad kulavstängning. Monteras på returledningen efter sista tappstället och före pumpen. Ingjuten pil på sidan av ventilhuset visar flödesriktningen.

Termostaten: Termostaten är inte i direkt beröring med vattnet varför den inte utsätts för någon kalkbeläggning eller smuts och kan motioneras under drift.

Temperatur: Steglöst inställbar mellan 37 och 65°C.

Handdukstorkar: Om detta finns i vvc-slingan använd då istället TemCon+ med bypass.

Arbetsstryck: PN 16 **Max differenstryck:** 1,0 bar

Dimensioner: G20 Inv. samt Cu12 och Cu15

Material: Avzinkningshärdig mässing och rostfritt stål

O-ringar: EPDM

Skötsel och funktionskontroll:

Genom att någon gång per år kontrollera ventilens funktion kan man förebygga driftsstörningar. Kontrollera vattnets temperatur före och efter ventilen för att se om känselkroppen fungerar. Detta sker genom att lägga en anliggningstermometer mot respektive ställe före och efter ventilen. Om ventilen inte fungerar nöjaktigt kan man manuellt motionera ventilen. Lossa ventilens överdel och tryck ett par gånger på expansionscylindern så att denna börjar röra sig. Notera att det inte är nödvändigt att stänga stammen för denna åtgärd. För installationsvägledning se: **Teknisk Dokumentation** (eller kontakta Frese info@frese.se)