

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0858-13

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FM Mattsson Tidän, termostatblandare för dusch och badkar

- Innehavare** Ostnor AB, Box 480, 792 27 Mora.
Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60, organisationsnr: 556051-0207.
Hemsida: www.ostnor.com e-post: info@ostnor.com
- Produkt** FM Mattsson Tidän termostatblandare finns i utförande för dusch och badkar. Badkarsblandarna har inbyggd omkastare för anslutning av duschslang. Blandarna har anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen.
- Avsedd användning** Termostatblandare för dusch och bad.
- Handelsnamn** FMM 4795-0000 Termostatblandare för badkar, c/c 160 mm.
FMM 4795-1500 Termostatblandare för badkar, c/c 150 mm.
FMM 4785-0000 Termostatblandare för dusch med utlopp ned, c/c 160 mm.
FMM 4785-1500 Termostatblandare för dusch med utlopp ned, c/c 150 mm.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Installationer för tappvatten | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Återströmning | 6:624 |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |
- Tillhörande handlingar** Installationsinstruktion FMM Tidän, Rev. 001 – 13.10. FMM nr. 1004348.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 3D016910. Kontrollorgan: SINTEF.

- Kontroll (Forts.)** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:
- | | |
|---|---------------------------|
| Distributör | FM Mattsson |
| Boverkets inregistrerade varumärke | † |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Typgodkännandets nummer | SC0858-13 |
| Produktens typbeteckning | <i>enligt handelsnamn</i> |
| Kontrollorgan | SINTEF |
- Förpackning märks även med tillverkningsdatum.
- Bedömningsunderlag** Rapport 102000264-47 från Sintef, Norge.
- Kommentarer** Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.
Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.
- Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:
Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 3 oklassad.
- Duschutlopp hänförs till grupp 1 och badutlopp hänförs till grupp 2.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t.o.m. 2018-11-06.
- Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.