

FM Mattsson 9000E 1G, ettgrepps duschblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com Hemsida: <http://www.fmm-mora.com>

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000E 1G väggmonterad ettgreppsblandare avsedd för dusch med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm samt utlopp upp/ned.

Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och typgodkänd backventil.

Avsedd användning

Väggmonterad ettgreppsblandare avsedd för dusch.

Handelsnamn

FM Mattsson ettgrepps duschblandare 9000E 1G:

Duschblandare utlopp upp c/c 150, FMM nr. 8181 1500.

Duschblandare utlopp ned c/c 150, FMM nr. 8180 1500.

Duschblandare utlopp upp c/c 160, FMM nr. 8181 0000.

Duschblandare utlopp ned c/c 160, FMM nr. 8180 0000.

Duschblandare utlopp ned c/c 150 med excenterkopplingar, FMM nr. 8180 7500.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FMM 8140, 8180, 8181, 8190 och 8191 märkt med Rev. 005-15.05 FMM nr 1003833.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande SC1663-12 | 2018-05-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P04650

PX26029



Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förseas med märkning. Märkningen utgörs av text på förpackning/installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

FM Mattsson
✚
RISE Certifiering 1002
SC1663-12
enligt handelsnamn
datum
RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport 3B061947 från SINTEF, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-09-24.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-05-08.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman