

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0083/04

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FM Mattsson 9000 och Tidän, ettgrepps köksblandare med hög pip

- Innehavare** Ostnor AB, Box 480, 792 27 Mora.
Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60, organisationsnr: 556051-0207.
Hemsida: www.ostnor.com e-post: info@ostnor.com
- Produkt** FM Mattsson 9000 och Tidän ettgrepps köksblandare med hög pip.
Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär, FMM 9000 har även mjukstängande tätning. Utloppspiparna för 9000 är svängbara 110°, för Tidän är svängbarheten 120°.
Modellerna 9150 och 9151 finns även i utförande som är tillverkade av rostfritt stål.
Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" eller kopparrör med dimension 10 mm.
- Avsedd användning** Ettgreppsblandare för varmt och kallt tappvatten där krav på vattenflöde är mindre än 0,2 l/s.
- Handelsnamn** FMM 9110 Köksblandare med J-pip.
FMM 9111 Köksblandare med J-pip och diskmaskinsanslutning under bänk.
FMM 9112 Köksblandare med J-pip och diskmaskinsanslutning ovan och under bänk.
FMM 9150 Köksblandare med C-pip.
FMM 9151 Köksblandare med C-pip och diskmaskinsanslutning under bänk.
FMM Tidän 4710 Köksblandare med J-pip.
FMM Tidän 4711 Köksblandare med J-pip och diskmaskinsanslutning under bänk.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Installationer för tappvatten | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |

Tillhörande handlingar Installationsinstruktion FMM 9000, Rev. 004 – 13.09. FMM nr. 08830500.
Installationsinstruktion FMM Tidän, Rev. 001 – 13.10. FMM nr. 1004348.

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 3D016910. Kontrollorgan: SINTEF.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör	FM Mattsson
Boverkets inregistrerade varumärke	†
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP SITAC 1002
Typgodkännandets nummer	0083/04
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Kontrollorgan	SINTEF

Förpackning märks även med tillverkningsdatum.

Bedömningsunderlag Rapport 102000264-46, O6870/299 och O6870/134 från Sintef, Norge.

Kommentarer Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:
Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 3 oklassad.

Samtliga blandare hänförs till grupp 1 med undantag av 9150, 9151 och diskmaskinsutloppen som hänföres till grupp 2.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-03-27 och projektnummer P900097.



SITAC

2013-10-29

Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2018-10-28.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

