

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0404-11

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FM Mattsson 9000E (40 c/c), Termostatblandare

- Innehavare** Ostnor AB, Box 480, 792 27 MORA .
Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60, E-post: info@ostnor.com
Hemsida: www.ostnor.com organisationsnr: 556051-0207.
- Produkt** FM Mattsson 9000E tryckbalanserad termostatblandare för dusch och badkar med utvändigt vattenanslutning på över- eller undersida, 40 c/c. Blandare för badkar har utloppspip med inbyggd omkastare för badkars- och duschutlopp. Duschblandare finns i varianter med utlopp på över- eller undersida. Blandarna är försedda med typgodkända backventiler.
Samtliga modeller är vattenbesparande och ingår i FM Mattssons ECO Plus serie.
- Avsedd användning** Termostatblandare för dusch och bad.
- Handelsnamn** FMM nr. 8240, 8245, 8250, 8251, 8255 och 8256.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Installationer för tappvatten | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Återströmning | 6:624 |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |
- Tillhörande handlingar** Instruktion FMM 9000E 40c/c, märkt Rev. 000-10.11. FMM nr 1003401.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 med diarienummer 3D016910 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SINTEF.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning/installationsanvisning och omfattar:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

Ostnor AB, Mora
+
SP SITAC 1002
typbeteckning
SC0404-11
datum
SINTEF

Bedömnings- Rapport 3D058099 och 3D058016 från SINTEF.
underlag Ritningsunderlag daterat 2011-05-16.

Kommentarer Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111. Tungmetallanalys är utförd och godkänd enligt NKB 4.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:
Grupp 1: max 20 dB (A) Lpa vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lpa vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad

Samtliga modeller och utlopp hänförs till grupp 1.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-05-17.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ingvar Pettersson


Marcus Tillman

