

Myresjö Plastteknik AB
Björkliden
570 13 Myresjö

Inledande typprovningssammanställning för CE-märkning

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har i egenskap av anmält organ, nr 0402, genomfört inledande typprovningar enligt nedan, i enlighet med kraven i den harmoniserade standarden **SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp – Reningsanläggning upp till 50 pe – Del 1: Fabriks-tillverkade slamavskiljare**. Denna rapport kan användas som underlag för CE-märkning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011, CPR (Bygg-produktförordningen).

Slamavskiljare MYRESJÖTANKEN 4 m³, 6 m³
tillverkade av GAP, glasfiberarmerad polyester

Egenskap, utvärdering av överensstämmelse, tabell ZA.3, SS-EN12566-1/A1:2004	Deklarerat värde, klass eller motsv.	Rapport nr/ bedömning
Funktionsprovning (hydraulisk kapacitet med botten slam)	3.5 g (medelvärde av 3 prov)	SP 88E40041, 1989-06-26 (historiska data) samt SP 3P06835, 2013-09-01
Nominell kapacitet, NC	4 m ³ resp 6 m ³	SP 3F014827A, 2013-11-06
Vattentäthet (provning med vatten, inget läckage)	Godkänd	
Strukturell hållfasthet/styrka (vacuumprov)	Godkänd	
Beständighet	Godkänd	SP 3F014827A, 2013-11-06

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering


Lennart Aronsson
Chef Produktcertifiering


Susanne Hansson
Certifieringsingenjör

Myresjö Plastteknik AB
Bäckabyvägen 23
57013 Myresjö

Bedömning av prestanda enligt AVCP 3

RISE Research Institutes of Sweden AB har som anmält organ med nr 0402 bedömt prestanda för byggprodukten slamavskiljaren Myresjötanken 2 m³. Bedömningen är gjord enligt den harmoniserade standarden EN 12566-1:2000/A1:2003, slamavskiljare. Denna rapport sammanfattar bedömningen och kan utgöra en del av det underlag som krävs för upprättande av en *prestandadeklaration* enligt *Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 305/2011 av den 9 mars 2011* (Byggproduktförordningen eller CPR).

Prefabricerad slamavskiljare tillverkad av glasfiberarmerad polyester för hantering av avloppsvatten, BDT+KL, från hushåll. Storlek NC 2 (2 m³).

Bedömd prestanda

Egenskap enligt EN 12566-1:2000/A1:2003	Krav-klausuler i denna standard	Prestanda (värde, klass, beskrivning)	Rapport*
Nominell storlek	4	NC 2 m ³	8P04276
Strukturella egenskaper (hållfasthetsegenskaper vid böjning)	5.2.4	Godkänd	3F014872A
Vattentätthet	5.3	Godkänd	3F014872A
Avskiljningsförmåga	5.5	9,0 g	8P04276
Beständighet	5.8	Godkänd	3F014872B

*För detaljerade uppgifter se respektive rapport.

RISE Research Institutes of Sweden AB Certifiering

Utfört av



Ingvar Pettersson

Granskat av



Martin Tillander

Signed by: Martin Tillander
Reason: Jag har granskat det här dokumentet
Date & Time: 2018-08-17 09:38:29 +02:00

RISE Research Institutes of Sweden AB

Postadress

Box 857
501 15 BORÅS

Besöksadress

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

Tfn / Fax / E-post

010-516 50 00
033-13 55 02
info@ri.se

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.