

Typgodkännandebevis

SC0252-14

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Golvbrunn, I-Drain Linear

Innehavare

Group Nivelles N.V., Ambachtsweg 14, 3890 Gingelom, Belgien.

VAT nummer: BE0451958533.

Tel: +32 11 68 96 68, fax: +32 11 68 50 86.

Hemsida: www.i-drain.com

Produkt

Weber designbrunn är en golvränna som består av underdel och överdel inklusive galler, delarna är tillverkade av rostfritt stål. Urtagbart vattenlås tillverkas av ABS plast. Golvrännorna finns i följande bredder: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 och 1200 mm. Samtliga modellens flödeskapacitet är 0,5 l/s, de är försedda med horisontellt utlopp i DN 50. Galler uppfyller krav för belastningsklass K3. På överdelen finns fabriksmonterad tätskiktsfolie. Vid montering i träbjälklag ska monteringsats I-buddy Wood användas.

Avsedd användning

Golvbrunnarna är avsedda för avledning av spillvatten och montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av klinker.

Handelsnamn

I-Drain Linear.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning I-Drain betongbjälklag, daterad av SP Certifiering 2015-09-29.

Monteringsanvisning I-Drain träbjälklag, daterad av SP Certifiering 2015-09-29.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll ska övervakas av ett oberoende kontrollorgan enligt appendix daterat 2015-06-09. Kontrollorgan: TÜV Nederländerna QA B.V.

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
NSee technologies BV, Aphroditestraat 1, 5047 TW Tilburg Nederländerna.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Förpackning märks med:

Handelsnamn
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
RSK nummer
Standard
Löpande tillverkningsår och månad
Kontrollorgan

I-Drain Linear
†
SP Certifiering 1002
SC0252-14
Nummer
EN1253
År/Månad/Dag
TÜV

Produkt märks med:

Tillverkare
Belastningsklass
Standard
Dimension utlopp

I-Drain
K 3
EN1253
DN50

Bedömningsunderlag

Rapport nr. 3F022762A och 5P04134 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport nr. 7313386-01 från LGA, Tyskland.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med golvbrunn. Vid installation ska våtutrymmets tätskikt vara kompatibelt med brunnens fabriksmonterade tätskiktfolie.

Golvbrunnarna är provade i enlighet med SS-EN 1253-1, de uppfyller kraven med undantag av max. flöde (0,8 l/s). Flödeskrav för installation i utrymme med ett duschhuvud uppfylls enligt standard SS-EN 274-1 (0,4 l/s).



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-09-30.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ronald Green

Marcus Tillman