

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



TemCon⁺ / med bypass funktion

Tekniska data:

Användning: Säkerställer tillgången på varmvatten vid varje enskilt tappställe även vid användande av vvc-försörjda handukstorkar genom den inbyggda bypass funktionen. TemCon⁺ har inställbart termiskt desinfektionsflöde för bekämpning av legionellabakterier. Termostaten är inte i direkt beröring med cirkulationsvattnet varför den inte utsätts för beläggning.

Temperatur: Steglöst inställbar mellan 40 och 60°C.

Max desinfektionstemperatur: 100°C

Arbetsstryck: PN 16

Max differenstryck: 1,0 bar

Material: Avzinkningshårdig mässing och rostfritt stål

O-ringar: EPDM

Typgodkänd: Ja

Skötsel och funktionskontroll:

I varmvattensinstallationer kan det, beroende på vattnets kvalitet, uppstå problem med beläggningar av exempelvis kalk. Genom att någon gång per år kontrollera ventilens funktion kan man enkelt förebygga eventuella störningar.

Kontrollera vattnets temperatur före och efter ventilens termostat för att se om känselkroppen fungerar. Detta sker enklast genom att lägga en anliggningstermometer mot respektive ställe före och efter ventilhuset. Om ventilen inte fungerar nöjaktigt kan man manuellt motionera ventilen. Lossa ventilens överdel och tryck ett par gånger på expansionscylindern så att denna börjar röra sig. Det är inte nödvändigt att stänga stammen för denna åtgärd.

För installationsvägledning hänvisar vi till **Teknisk Dokumentation**.