

Skötsel och underhåll av spolposter i mark

Allmänna föreskrifter för spolposter. Källa: Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen.

SKÖTSELANVISNINGAR

Bör innehålla följande:

- Kontroll av åtkomlighet
- Kontroll av betäckning
- Kontroll av armatur
- Kontroll av öppnings- och stängningsfunktion
- Kontroll av att läckage ej förekommer
- Kontroll av dränering och länshål
- Länspumpning i förekommande fall
- Kontroll av distansmarkering

Tryck och flöde mäts man endast vid behov, tex om man vill kartlägga de prioriterade spolposternas kapacitet.

SKÖTSELINTERVALL

Skötsel bör genomföras en gång per år under hösten. Dessutom tillkommer vintertillsynen som skabestå av:

- Länspumpning efter varje användning om inte självlänsning finns eller fungerar.

Ammärkning

Dräneringsventil RSK 421 1096 tätar vid ett övertryck av 0,3 bar.

SPECIFIKA FÖRESKRIFTER

Spolposter THISAB

THISAB spolposter är försedda med teleskopfunktion som ger möjlighet att efterjustera spolpostens höjd.

Vi rekommenderar att:

- Vid en mer än normal sättning i marken justera spolpostens höjd för att undvika att den "lyfter" betäckningen.
- Vid tex nybeläggning av vägbana bör spolpostens höjd justeras för att förbli lätt åtkomlig.