

**Larminfästning; Förhöjningsstos - larmfäste**  
**Tasohälyttimen kiinnitys; Korotusputki - kiinnike**



Alunda  
Polyeten AB

Tät genomföring  
Tiivis läpimeno

Stos  
Putki

Skruv (2 st)  
Ruuvi (2 kpl)

Larmfäste  
Kiinnike

Larmgivare  
Anturi

Tank  
Säiliö

Tank  
Säiliö

**ST 3000L**

Skruva fast larmfästet på förhöjningsstosens andra ring nedifrån. Skruva i larmgivaren och justera till lämplig larmnivå, som är ca 5 cm under inloppets vattengång (botten på röret).

Kiinnike asennetaan korotusputken toiseksi alimpaan renkaaseen. Kiinnitä anturi kiinnikkeen ja säädä anturille sopiva taso, joka on noin 5 cm tuloputken alapuolella (alareunasta mitattuna)

Skruv (2 st)  
Ruuvi (2 kpl)

Stos  
Putki

Larmfäste  
Kiinnike

Larmgivare  
Anturi