

Montageansvisning NeoPEX tappvattenfördelare



! NeoPex Tappvattenfördelare skall monteras ihop med NeoTherm PEX/PE-RT universalrör eller Fränkische AlPex-rör tillsammans NeoTherms NeoPex kopplingsset för respektive rörtyp.

Material: Avzinkningshärdig mässing

Drifttemp: Max +70°C (+95°C kortvarigt) Min +0°C

Arbetsstryck: 10 bar

Spårbarhet: Fördelaren är märkt med CR och STF ingjutet i godset på fördelaren. Kopplingar är märkta med texten L U X Ø XX (dimension) och fördelarkonsol saknar märkning.

NeoPex fördelarrör och anslutningskopplingar finns i följande utförande

NeoPex Fördelarrör av avzinkningshårdig mässing

RSK	Antal avstick	Genomlopp
1881026	2	3/4"
1881027	3	3/4"
1881028	4	3/4"

NeoPex kopplingset för PEX och PE-RT rör

RSK	Dimension
1881031	M24/19x12x2,0mm
1881032	M24/19x15x2,5mm
1881033	M24/19x16x2,0mm
1881034	M24/19x18x2,5mm
1881035	M24/19x20x2,0mm

NeoPex kopplingset för Alupex-rör

RSK	Dimension
1881036	M24/19x14x2,0mm
1881037	M24/19x16x2,0mm
1881038	M24/19x20x2,0mm
1881039	M24/19x20x2,5mm

NeoPex fördelarkonsol till NeoPex fördelarrör

RSK

1881040

Montage

⚠Fördelarröret kan monteras fritt i ett våtrumssäkert utrymme med golvbrunn eller i NeoTherms fördelarskåp för tappvatten (se separat montageanvisning för montage i skåp). Fördelarrörets matningsanslutning har en utvändig 3/4" gänga och avsticken har en utvändig M24 gänga.

Steg 1 Kontroll

Kontrollera att kopplingarna är för avsedd rördimension

Steg 2 Kapning

Kapa, kalibrera och avgrada rör enligt NeoTherms montageanvisningar för respektive rörtyp.

⚠OBS! Rören måste kapas med rörkap eller sax och avgradas med för ändamålet avsett verktyg.

Steg 3 Fördelare

Montera fördelaren på önskad plats, på vägg eller i fördelarskåp. Med fördel används NeoPex fördelarkonsol RSK nr 1881040.



Fördelare med 2, 3 eller 4 avstick



Fördelarkonsol

Steg 4 Kopplingar

- För på kopplingsmuttern och klämringen på röret.
- För in konans spetsiga del i röret så att den bottenar.
- Tryck röret med kopplingens kona med o-ringen mot fördelarens avstick och dra fast muttern för hand tills det inte går mer. Efterdra muttern med fast nyckel/skiftnyckel ett och ett halvt varv (25 Nm)
- **⚠** Kopplingen får smörjas med t ex Unipak eller Locher pasta.



Koppling från vänster, mutter, klämring och kona.

Steg 5

Utför tryck och täthetsprovning i enlighet med branschregler Säker Vatteninstallation. Anvisningar finns i NeoTherms montageanvisningar för PEX och Alu-Pex rör, i VVS Företagens Teknikhandbok samt på Säker Vattens hemsida.

All dokumentation för NeoTherms produkter går att ladda ner från vår hemsida www.phj.dk



**Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation.
P. Henning Jensen ApS garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningarna följs.**

Centervej 18 · DK - 3600 Frederikssund
Tlf. +45 47 37 70 00 · Fax +45 47 38 41 58
salg@phj.dk · www.phj.dk · www.phj.se · www.phjwebshop.dk

P. Henning Jensen ApS är en VVS-grossist, som är grundad 1978. Vi marknadsför ett omfattande produktprogram till kund/objektanpassade system till VVS-branschen, såsom NeoTherm® Solenergi, NeoTherm® golvvärmesystem, produkter till industriell upp-värmning såsom Farex® strålvärmepaneler, GiacoKlima® kyltak och produkter till installationsteknik. Verksamheten sysselsätter 29 anställda och huvudkontor/lager ligger på Nordsjälland i Danmark med säljkontor i Sverige. Verksamheten är i kraftig expansion med ökad avsättning och utökat produktsortiment.