

FM Mattsson MEDICARE termostatblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

FM Mattsson MEDICARE termostatblandare finns i utförande för dusch och badkar med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm. 9000XE TMV3 finns i utförande för dusch med anslutning c/c 160 mm. Badkarsblandarna har utloppspip med omkastare för flöde till badkar eller duschslang. Blandarna tillverkas av avzinkningshärdig blyfri mässingslegering. Blandarna levereras med typgodkända backventiler i inloppen.

Avsedd användning

Termostatblandare för dusch och bad för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

32800000	MEDICARE duschblandare 160 c/c
32800004	MEDICARE duschblandare 160 c/c
32801500	MEDICARE duschblandare 150 c/c
32801504	MEDICARE duschblandare 150 c/c
32807800	MEDICARE duschblandare 150 c/c TMV3
32805500	MEDICARE duschblandare 150 c/c Lång spak
32805800	MEDICARE duschblandare 150 c/c TMV3 Lång spak
32805000	MEDICARE duschblandare 160 c/c Lång spak
32621500	MEDICARE operationsblandare 150 c/c
32627800	MEDICARE operationsblandare 150 c/c TMV3
32620000	MEDICARE operationsblandare 160 c/c
32901500	MEDICARE badkarsblandare 150 c/c
32900000	MEDICARE badkarsblandare 160 c/c
86807800	9000XE TMV3

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Typgodkännande C901586 | utgåva 1 | 2026-06-29


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1369772

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3-6 §§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9)

Installationer av tappvatten

BFS 2024:9, 2 kap. 33 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten

BBR 6:62

Varmvattentemperaturer för personlig
hygien och hushållsändamål

BBR 6:621

Tappvatten

BBR 6:623

Återströmning

BBR 6:624

Utformning

BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar 1011261 rev 001

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2026-04-20, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare

FM Mattsson

Produktens typbeteckning

handelsnamn

Löpande tillverkningsdatum

datum

Typgodkännandets nummer

C901586

Boverkets inregistrerade varumärke

†

RISE ackrediteringsnummer

1002

Kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport O100115-1342675-A-Rev2, O100115- 1280559-B, 1337590-A, 1147979-A
och 1343996-C från RISE

Typgodkännande 2244/89 från RISE

Certifikat Z-388739-24-Hy1122028 från Hy

Typgodkännande C901586 | utgåva 1 | 2026-06-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 033, daterad 2025-08-21.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-06-28.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A blue ink signature of Stefan Coric, written in a cursive style.

Stefan Coric