

FM Mattsson 9000, ettgreppsblandare för bidé

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000 ettgreppsblandare för bidé. Blandaren har handdusch med ledbart fäste. Blandaren har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär, mjukstängande tätning och är försedd med typgodkänd backventil i utloppet. Blandaren har 10 mm kopparrör för anslutning.

Avsedd användning

Ettgrepps bidéblandare med handdusch. Vatten från handdusch är ej avsett för dricksvatten.

Handelsnamn

FM Mattsson 9000 bidéblandare, FMM nr. 9065 1000.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktion FMM 9000, Rev. 007 - 15.05 FMM nr. 08830500.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Typgodkännande 0084/04 | 2019-04-03

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 5000

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-03-16250



8P09411

(3P08111)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	0084/04
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport 8P06302 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Rapport O06870/299 och 102000264-46 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:

Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 3 oklassad.

Blandaren hänförs till grupp 2.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-03-12.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-04-02.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman