

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0849-13

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FM Mattsson 9000 och Tidan, ettgrepps köksblandare med låg pip

- Innehavare** Ostnor AB, Box 480, 792 27 Mora.
Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60, organisationsnr: 556051-0207.
Hemsida: www.ostnor.com e-post: info@ostnor.com
- Produkt** FM Mattsson 9000 och Tidan ettgrepps köksblandare med låg pip.
Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär, FMM 9000 har även mjukstängande tätning. Utloppspiparnas svängbarhet är 110°.
Modellerna 9121 och 9122 ansluts med rör c/c 60mm.
Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" eller kopparrör med dimension 10 mm.
- Avsedd användning** Ettgreppsblandare för varmt och kallt tappvatten där krav på vattenflöde är mindre än 0,2 l/s.
- Handelsnamn** FMM 9100 Köksblandare.
FMM 9101 Köksblandare med diskmaskinsanslutning under bänk.
FMM 9102 Köksblandare med diskmaskinsanslutning ovan och under bänk.
FMM 9105 Köksblandare med sidodusch.
FMM 9106 Köksblandare med sidodusch och diskmaskinsanslutning under bänk.
FMM 9121 Köksblandare.
FMM 9122 Köksblandare med diskmaskinsanslutning under bänk.
FMM Tidan 4700 Köksblandare.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Installationer för tappvatten | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Återströmning | 6:624 |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |
- Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar Installationsinstruktion FMM 9000, Rev. 004 – 13.09. FMM nr. 08830500.
Installationsinstruktion FMM Tidän, Rev. 001 – 13.10. FMM nr. 1004348.

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 3D016910. Kontrollorgan: SINTEF.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Kontrollorgan

FM Mattsson
+
SP SITAC 1002
SC0849-13
enligt handelsnamn
SINTEF

Förpackning märks även med tillverkningsdatum.

Bedömningsunderlag Rapport 102000264-46, O6870/299 och 3B038314 från Sintef, Norge.
Testrapport K-203124-11-Ko från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Tyskland.

Kommentarer Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:
Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 3 oklassad.

Samtliga blandare hänförs till grupp 1 med undantag av diskmaskinsutloppen som hänförs till grupp 2.

FMM 9000 blandarna har tidigare omfattats av typgodkännande med nummer 0083/04 med datering 2009-03-27 och projektnummer P900097.

Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2018-10-28.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.