

FM Mattsson 9000E, ettgrepps köksblandare och tvättränneblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000E ettgreppsblandare för kök, tvättstuga eller tvätträna. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär, mjukstängande tätning och utloppspipar i olika utföranden. Piparnas svängbarhet på köksblandarna kan ställas in med 60°, 85°, 110° eller 360°.

Tvättränneblandaren finns med fast pip.

Blandarna ansluts med typgodkända flexibla kopplingsledningar.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

FMM 9000E 8000, 8010 och 8020, ettgrepps köksblandare.

FMM 9000E 8001, 8011 och 8021, ettgrepps köksblandare med anslutning för diskmaskin.

FMM 9000E 8118, ettgrepps tvättränneblandare.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Drift- och installationsanvisning FMM 9000E Rev. 018-2021-05-19 FMM nr 1001972.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-15-0050 daterad 2021-12-08, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.




Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora, Sverige.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning/produkt och installationsanvisning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	0280/08
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 5P01669-16B och 5P01669-16C från SP.
Rapporter B0687035 och 3D058086 från SINTEF.
Rapport 5P01669-17E, 5P01669-18B, 5P01669-19B, P106789 och 185712-A från RISE.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-08-19.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-11-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric