

FM Mattsson Duschpaneler

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora.

Organisationsnummer: 556051-0207.

Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60.

E-post: info@fmm-mora.com hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

FM Mattsson duschpaneler tillverkade av pulverlackerad aluminium med inbyggd batteridrivnen elektronikstyrning och flödesreglerare, 12 liter/minut. Duschpanelerna finns i utförande med eller utan tryckbalanserad termostatl blandare samt sidodusch. Modell 9368 är avsedd för centralblandare.

Avsedd användning

Duschpaneler avsedda för offentliga duschutrymmen.

Handelsnamn

FM Mattsson duschpanel med tryckbalanserad termostatl blandare, FMM nr. 9360 3120.

FM Mattsson duschpanel med tryckbalanserad termostatl blandare och sidodusch, FMM nr. 9365 3120.

FM Mattsson duschpanel avsedd för centralblandare, FMM nr. 9368 3120.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FMM Duschpaneler, Rev. 003 - 15.11. FMM nr. 08839360

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Typgodkännande 0095/03 | 2018-07-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 5000


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-1620



8P05572

(3P04836)



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Distributör	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	0095/03
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport O6870/299, O6870/822 och 3B038314 från SINTEF.

Testrapport K-203124-11-Ko från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Tyskland.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med relevanta delar ur SS-EN 1111 och SS-EN 200.
Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Duschpanelerna hänförs till grupp 3.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-10-08.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2019-01-31.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green

Marcus Tillman