

Mora Cera T4, termostatblandare 40 c/c för bad och dusch

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Mora Cera tryckbalanserad termostatblandare för bad och dusch. Blandarna har anslutning 40 c/c och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen.

Blandarna finns i varianter för röranslutning upp eller ned samt med utlopp till dusch uppåt/nedåt eller utloppspip med inbyggd omkastare för badkars- och duschutlopp.

Avsedd användning

Termostatblandare avsedd för varmt- och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Duschblandare

Mora Cera T4 40 c/c, röranslutning ned, duschanslutning ned, MA nr. 241200.

Mora Cera T4 40 c/c, röranslutning upp, duschanslutning ned, MA nr. 241210.

Mora Cera T4 40 c/c, röranslutning ned, duschanslutning upp, MA nr. 241220.

Mora Cera T4 40 c/c, röranslutning upp, duschanslutning upp, MA nr. 241230.

Mora Cera T4 40 c/c, röranslutning upp & ned, duschanslutning ned, MA nr. 241240.

Badkarsblandare

Mora Cera T4 40 c/c, röranslutning ned, MA nr. 246000.

Mora Cera T4 40 c/c, röranslutning upp, MA nr. 246050.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten 6:623, 1:a meningen

Återströmning 6:624

Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 1004120, Termostatblandare Mora Cera II, 40cc, daterad 2023-12-19, Rev. 008.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: RISE CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

FM Mattsson AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på förpackning och monteringsanvisning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson AB
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsår och vecka	år/vecka
Typgodkännandets nummer	SC2107-12
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Blandare märks med Mora.

Bedömningsunderlag

Rapporter 1160506-A, 1160506-C-3 Rev1 och 185712-B från RISE.

Rapport 102000264-31 från SINTEF.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-05-22, med giltighetstid t.o.m. 2023-05-21.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-03-10.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric