

Mora Cera B5, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Mora Cera B5 ettgreppsblandare för tvättställ finns med eller utan varianter av bottenventiler. Blandaren har mjukstängande keramisk tätning, omställbar flödesbegränsning, energisparssystem (ESS) och temperaturspärri. Blandaren levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar \varnothing 10 mm eller löpmutter 3/8" och kan levereras med push down-, silplugg- eller lyftventil.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med slät nippel \varnothing 10 för anslutning, MA nr. 243000.CA.

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 243001.CA.

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med slät nippel \varnothing 10 för anslutning och silvipp, MA nr. 243020.CA.

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med slät nippel \varnothing 10 för anslutning och lyftventil, MA nr. 243050.CA

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med löpmutter 3/8" för anslutning och lyftventil, MA nr. 243051.CA

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med slät nippel \varnothing 10 för anslutning och push down-ventil, MA nr. 243070.CA.

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med löpmutter 3/8" för anslutning och push down-ventil, MA nr. 243071.CA.

Godkännande

Produktenerna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR)

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning MA 100 73 69 - Rev. 003 - 2023-02-06.

Typgodkännande SC2071-12 | 2024-02-05

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1233388

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95 Mora, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson AB
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC2071-12
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport B0687035, 102000264-18 och 3B061983 från Sintef, Norge.

Rapport AO-0012194 från RISE.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.


Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-02-19.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-02-04.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Tillander', with a long horizontal flourish extending to the right.

Martin Tillander