

FM Mattsson Siljan och Fryken och Runn, termostatblandare för dusch och bad

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com Hemsida: <http://www.fmm-mora.com>

Produktbeskrivning

FM Mattsson Siljan, Fryken och Runn termostatblandare finns i utförande för dusch och badkar med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm. Badkarsblandarna har utloppspip med omkastare för flöde till badkar eller duschslang. Blandarna är tryckbalanserade och tillverkas av avzinkningshårdiga mässingslegeringar, legeringarna som används är blyfria (LF) eller har ett lågt innehåll av bly. Blandarna levereras med typgodkända backventiler i inloppen.

Avsedd användning

Termostatblandare för dusch och bad.

Handelsnamn

Siljan och Fryken, termostatblandare tillverkade av mässingslegering med lågt blyinnehåll

Siljan 8380-0000, Termostatblandare för dusch, utlopp ned, c/c 160 mm.

Siljan 8380-1500, Termostatblandare för dusch, utlopp ned, c/c 150 mm.

Siljan 8381-0000, Termostatblandare för dusch, utlopp upp, c/c 160 mm.

Siljan 8381-1500, Termostatblandare för dusch, utlopp upp, c/c 150 mm.

Siljan 8384-0000, Termostatblandare för dusch, utlopp upp/ned, c/c 160 mm.

Siljan 8384-1500, Termostatblandare för dusch, utlopp upp/ned, c/c 150 mm.

Fryken 8480-0000, Termostatblandare för dusch, utlopp ned, c/c 160 mm.

Fryken 8480-1500, Termostatblandare för dusch, utlopp ned, c/c 150 mm.

Fryken 8481-0000, Termostatblandare för dusch, utlopp upp, c/c 160 mm.

Fryken 8481-1500, Termostatblandare för dusch, utlopp upp, c/c 150 mm.

Fryken 8484-0000, Termostatblandare för dusch, utlopp upp/ned, c/c 160 mm.

Fryken 8484-1500, Termostatblandare för dusch, utlopp upp/ned, c/c 150 mm.

Siljan 8390-0000, Termostatblandare för bad & dusch, utlopp ned, c/c 160 mm.

Siljan 8390-1500, Termostatblandare för bad & dusch, utlopp ned, c/c 150 mm.

Siljan 8391-0000, Termostatblandare för bad & dusch, utlopp upp/ned, c/c 160 mm.

Siljan 8391-1500, Termostatblandare för bad & dusch, utlopp upp/ned, c/c 150 mm.

Siljan 8391-5000, Termostatblandare för bad & dusch, utlopp upp/ned, c/c 160 mm.

Fryken 8490-0000, Termostatblandare för bad & dusch, utlopp ned, c/c 160 mm.

Fryken 8490-1500, Termostatblandare för bad & dusch, utlopp ned, c/c 150 mm.

Typgodkännande. SC1006-15 | 2020-10-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P04639

5P09085



Handelsnamn fortsättning

Siljan, termostatblandare tillverkade av blyfri mässingslegering
Siljan 8580-0000, Termostatblandare för dusch LF, utlopp ned, c/c 160 mm.
Siljan 8580-1500, Termostatblandare för dusch LF, utlopp ned, c/c 150 mm.
Siljan 8581-0000, Termostatblandare för dusch LF, utlopp upp, c/c 160 mm.
Siljan 8581-1500, Termostatblandare för dusch LF, utlopp upp, c/c 150 mm.
Runn 8480-8000, Termostatblandare för dusch LF, utlopp ned, c/c 160 mm.

Siljan 8590-0000, Termostatblandare för bad & dusch LF, utlopp ned, c/c 160 mm.
Siljan 8590-1500, Termostatblandare för bad & dusch LF, utlopp ned, c/c 150 mm.
Runn 8490-8000, Termostatblandare för bad & dusch LF, utlopp ned, c/c 160 mm.

Blandarna ingår även i kompletta paket med FMM nr. 8482-8000, 8483-8000, 8582-0000 och 8583-0000.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten
Återströmning
Utformning

6:623, 1:a meningen
6:624
6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FM Mattsson Siljan/Runn, Rev. 017-20.08.26 FMM nr. 100 42 76.
Monteringsanvisning FM Mattsson Siljan 8391-5000, märkt Rev. 000 – 2017-06-01 FMM nr. 100 64 46.
Monteringsanvisning FM Mattsson Siljan/Runn, Rev. 007-20.08.26 FMM nr. 100 47 96.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-15-0050, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på förpackning/ installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

FM Mattsson
✚
RISE Certifiering 1002
SC1006-15
enligt handelsnamn
datum
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport SBF2015F0402 från SINTEF.
Rapport 5P01669-17E, 5P01667-17F_Rev1 och 5P01669-18 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Duschutlopp hänförs till grupp 1, badkarsutlopp hänförs till grupp 2.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2017-08-28.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-10-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.