

Aquacheq A2 Vattenmätare

Innehavare/Utfärdat för

Aguarius AB

Skeppsbon 11, 211 20 Malmö, Sverige

Produktbeskrivning

Aquacheq A2-G är en elektronisk vattenmätarenhet avsedd för kontinuerlig mätning och registrering av vattenförbrukning i installationer för dricksvatten. Aquacheq A2 är konstruerad för installation i fasta installationer och kan monteras både horisontellt och vertikalt.

Avsedd användning

Vattenmätare för kallt tappvatten.

Handelsnamn

Aquacheq A2 Vattenmätare, artikelnummer 2758254380XX

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkten uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 3, 4 och 6§§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) 1:

Installationer för tappvatten BBR 6:62

¹Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14

Typgodkännande innefattar inte produktens övriga egenskaper.

Tillhörande handlingar

-

Typgodkännande C901446 | utgåva 1 | 2026-04-12


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1338813

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1338813 daterad 2026-04-02, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Tillverkningsenhet med kod 1024

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt eller förpackning och omfattar:

Innehavare	Aguarius AB
Fabriksbeteckning	1024
Produktens typbeteckning	Aquacheq A2
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C901446
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport O100785-1327156 från RISE

Rapport 84290 från D-lab

Certifikat HW-08-02DO288 från DVGW

Kommentarer

Produkten har utvärderats enligt CR068.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-04-11.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric