



## TYPGODKÄNNANDE 1055 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Dahl Sverige AB

Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma

Tel: +46 (0)8-583 595 00

E-post: [info@dahl.se](mailto:info@dahl.se)

Hemsida: [www.dahl.se](http://www.dahl.se)

### Presskoppling

#### Produktbeskrivning

Presskoppling tillverkad i elförzinkat stål med O-ring. Presskopplingen monteras med specialverktyg enligt verktygets skötsel- och monteringsanvisning. Presskopplings O-ring är utrustad med läckage- (opressad) och pressindikering. Presskopplingarna är godkända för anslutning i elförzinkat stål rörinstallationer.

#### Avsedd användning

Kopplingar för distribution av värmevatten inom fastighet, där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

#### Omfattning

Altech Press ELFZ, dim.: 12x1,2 - 15x1,2 - 18x1,2 - 22x1,5 - 28x1,5 - 35x1,5 - 42x1,5 - 54x1,5 mm.



#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om ”3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö”, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Utformning	6:625, första och fjärde stycket
Installationer för övrigt vatten	6:63

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Dahl Sverige AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Altech Press (RSK-nummer).
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Pressprofil (t.ex. V-Profil), Dimension
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 1055
Kontrollorgan:	CSTB, Frankrike

### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



**Tillverkningsställe(n):**

FRA.BO S.p.A., Bordolano (CR), Italien.

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **CSTB, Frankrike**

Kontrollavtal: **14.1/13-1882\_V3, daterat 2022-01-13**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Altech – Monteringsanvisning för presskopplingar, utgåva: 2015-187-V3

Altech – Produktblad, utgåva: 2021-142-V2.

**Bedömningsunderlag**

Provningsrapport nr: 3000-17-026156 från Kiwa Teknologisk och VR 004/10, KA 100D/13 samt MO 050/15 från TWZ.

Bedömningsrapport 099/2022, daterad 2022-02-24 av Kiwa Certification.

**Kommentarer:**

- Altech Presskopplingar monteras med pressverktyg som är godkända av tillverkaren/innehavaren.
- Montering av kopplingarna skall följa tillverkarens anvisningar.
- Kopplingen har av tillverkaren verifierats till att momentant kunna utsättas för temperaturer och tryck ej överstigande 110 °C/1,6 MPa.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.


Beslutsdatum: 2022-02-28

Diarienummer: 099/2022

Giltigt till: 2027-02-27

Tidigare diarienummer: 080/2017

  
Bengt-Olov Andin

  
Deo Yamabo