

# Altech kulventiler AL 3600, AL 348 och AL 3602

## Innehavare/Utfärdat för

### Dahl Sverige AB

Box 11076, 161 11 Bromma.

Organisationsnummer: 556287-0229

Tel: 08-583 595 00

E-post: [tkd@dahl.se](mailto:tkd@dahl.se), hemsida: [www.dahl.se](http://www.dahl.se)

## Produktbeskrivning

Altech kulventiler tillverkade i förkromad mässing med rörgångor och i följande utföranden:

AL 3600 med invändiga gångor i dimensionerna G8, G10, G15, G20, G25, G32, G40, G50, G65 och G80.

AL 348 med utvändiga gångor i dimensionerna G20 och G25.

AL 3602 med vred och invändiga gångor i dimensionerna G8, G10, G15, G20 och G25.

Samtliga ventilers vattenberörda delar är tillverkade av mässingslegering CW617N.

## Avsedd användning

Avstängningsventil för värme och kylsystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

## Handelsnamn

Altech kulventiler AL 3600, AL 348 och AL 3602.

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 7 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

## Tillhörande handlingar

Altech monteringsanvisning kulventiler, version 2016-101 V3.

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-16-0308, daterad 2021-06-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Tillverkningsenhet 75150000.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Ventilhandtag märks med Altech och ventilhus märks med VIR. Märkningen utgörs även av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	Dahl Sverige AB
Handelsnamn	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC0592-16
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>T</b>
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings-och kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport VTT-S-03378-09 från VTT.  
Rapporter 924008-2, 814824-2 och 776232-3 från DTI.

## Kommentarer

Kopplingarna är godkända i enlighet med NKB 13, Produktregler för avstängningsventiler. Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-03-21, med giltighetstid t.o.m. 2022-03-20.

## Giltighet

Giltigt till och med 2027-02-07.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida. Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green