

Altech tryckreduceringsventil

Innehavare/Utfärdat för

Dahl Sverige AB

Box 11076, 161 11 Bromma, Sverige

Produktbeskrivning

Altech tryckreduceringsventil med invändig gänga för anslutning.
Ventilerna finns i följande dimensioner: DN15, DN20, DN25, DN32, DN 40 och DN50.

Avsedd användning

Tryckreduceringsventil för kallt eller varmt tappvatten. Högsta tillåtna drifttryck är 1,6 MPa och där vattentemperaturen inte överstiger 80°C.

Handelsnamn

Altech tryckreduceringsventil.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsmanual för Altech tryckreduceringsventil, daterad 2019-03-07.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: RISE certifieringsregel CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet 10100539.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Ventilhus märks med OR och dimension. Märkning på förpackning omfattar:

Innehavare	Dahl Sverige AB
Produktens typbeteckning	Altech tryckreduceringsventil
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC0777-18
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 1187075-A och 6P06054-18D från RISE.
Rapporter RP037717 och RP017418 från TecnoLab.

Kommentarer

Ventilerna är testade enligt SS-EN 1567 och NKB 13.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-04-08, med giltighetstid t.o.m. 2024-04-07.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-08-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric