

Altech syrafasta kulventiler

Innehavare/Utfärdat för

SGDS Gruppen AB

Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma, Sverige.

Produktbeskrivning

Altech 2-delade kulventiler finns i utförande med låg spindel, med och utan fjäderbelastat handtag upp till DN 50 och med fullt genomlopp och invändiga rörgångor i dimensionerna DN8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80. Modellerna tillverkas i rostfritt stål 1.4408.

Avsedd användning

Avstängningsventil för varmt- och kallt tappvatten där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 90°C eller kontinuerligt inte överstiger 65°C.

Handelsnamn

Altech 2-delade syrafasta kulventil 2006SD, DN8, artikelnr. 5496367.
Altech 2-delade syrafasta kulventil 2006SD, DN10, artikelnr. 5496368.
Altech 2-delade syrafasta kulventil 2006SD, DN15, artikelnr. 5496335.
Altech 2-delade syrafasta kulventil 2006SD, DN20, artikelnr. 5496336.
Altech 2-delade syrafasta kulventil 2006SD, DN25, artikelnr. 5496337.
Altech 2-delade syrafasta kulventil 2006SD, DN32, artikelnr. 5496338.
Altech 2-delade syrafasta kulventil 2006SD, DN40, artikelnr. 5496339.
Altech 2-delade syrafasta kulventil 2006SD, DN50, artikelnr. 5496340.
Altech 2-delade syrafasta kulventil 2006SD, DN65, artikelnr. 5496341.
Altech 2-delade syrafasta kulventil 2006SD, DN80, artikelnr. 5496342.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Instruktionsmanual 2006SD, 2-delade syrafasta kulventiler, daterad 2024-01-08.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: RISE certifieringsregle CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande C900773 | utgåva 1 | 2024-01-21


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1149028

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkännt annat.



Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

SGDS Gruppen AB, Bryggerivägen 9, Bromma, Sverige och tillverkningsenhet 26060000.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt, förpackning samt instruktionsmanual och omfattar:

Innehavare	SGDS AB
Produktens typbeteckning	se handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	år-månad
Märkning på handtag	Altech
Dimension	DN XX
Material	1.4408
Typgodkännandets nummer	C900773
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 1116052 rev1 och 1116052-B-2 och 1116082 från RISE.

Kommentarer

Kulventilerna är godkända i enlighet med EN 13828:2004.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-01-20.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric