

A-press presskoppling (LBP) med V-profil i elförzinkat stål

Innehavare/Utfärdat för

Ahlsell AB

Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm

Produktbeskrivning

A-press presskopplingar med V-profil tillverkade av elförzinkat stål i följande dimensioner: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 och 54 mm. Kopplingarna har o-ringar av EPDM och är utformade för att läcka i opressat tillstånd. Presskopplingen monteras på elförzinkat stålrör och pressas med verktyg som godkänts av typgodkännandets innehavare. Presskopplingarna har röd pressindikator.

Avsedd användning

Presskopplingar avsedda att användas för sammanfogning av elförzinkade stålrör i slutna värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Vattentemperaturen får inte överstiga 95°C, maximalt driftryck är 1,0 MPa

Handelsnamn

A-press presssystem med V-profil i elförzinkat stål med LBP-funktion.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 7 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Pressmuffsystem rostfritt V, daterad 2021-04-08, 4 sidor.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Tillverkningsenhet 90350

Typgodkännande C900366 | utgåva 2 | 2026-04-05


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1337445

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Förpackning märks med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Dimension
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Ahlsell
enligt handelsnamn
dimension
C900366
†
1002
RISE

Produkt märks med:

Produktmaterial
Boverkets inregistrerade varumärke
Dimension
Löpande tillverkningsnummer

C
†
dimension
batchnummer

Bedömningsunderlag

Rapport O100115-1335464-A Rev- 1 från RISE
Rapport 784865 från D-lab
Rapport 605627 och 836395 från DTI
Rapport 1103339-001 till 1103346-001 från TTR Institute SRL
Rapport 220005268-1 från MPA NRW

Kommentarer

Kopplingarna uppfyller relevanta krav enligt NKB 12 samt läckageindikering för opressad koppling enligt DVGW W 534 12.14.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-04-12

Giltighet

Giltigt till och med 2031-04-04.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric