

Typgodkännandebevis

SC0355-16

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Avstängningsventil, a-collection AVi 1373

Innehavare

Ahlsell AB, Liljeholmsvägen 30, 117 98 Stockholm.

Organisationsnummer: 556012-9206.

Tel: 08-685 70 00, fax: 08-685 70 96.

E-post: info@ahlsell.se hemsida: www.ahlsell.se

Produkt

a-collection kulventiler av fullflödestyp med hög hals och olika typer av anslutningsmöjligheter. Vattenberörda delar i ventiler och kopplingar tillverkas av avzinkningshärdig mässingslegering. AVi 1373 är försedd med utvändigt metrisk gänga. Ventilerna kan förses med a-collection lödkoppling eller rörände för presskoppling enligt tabell nedan.

Ventil DN	AVi 1373 Anslutningsgänga	Lödkoppling för rör med utvändigt Ø	Rörände med utvändigt Ø
15	M26	10 mm	10 mm
15	M26	12 mm	12 mm
15	M26	15 mm	15 mm
20	M34	18 mm	18 mm
20	M34	22 mm	22 mm
25	M40	28 mm	28 mm
32	M50	35 mm	35 mm
40	M55	42 mm	42 mm
50	M70	54 mm	54 mm

Avsedd användning

Avstängningsventil för kallt och varmt tappvatten. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

a-collection avstängningsventil AVi 1373.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd.

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Ventilerna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning kulventil AVi 1373, 2016-10-20.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-08-0185. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Ahsell AB, Hallsberg samt tillverkningsenhet 9537750.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Ventiler märks med:

Dimension	DN XX
Modell	AVi 1373
Material	Low Lead

Förpackningar märks med:

Innehavare	Ahsell AB
Boverkets inregistrerade varumärke	+
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP Certifiering 1002
Typpgodkännandets nummer	SC0355-16
Ventilernas typbeteckning	AVi 1373
Dimension	DN XX
Löpande tillverkningsår och vecka	år-vecka
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag

Rapport 6P04207 och 6P02150-02 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Avstängningsventilerna är godkända i enlighet med Produktregler nr. 13 "Produktregler för avstängningsventiler".



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-10-24.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman