

Godkännande fortsättning

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för spillvatten	6:641
Utformning	6:644
Fast inredning och utrustning	8:32

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

VieserOne monteringsanvisning DN50 1x32 extra låg govbrunn, märkt 6004634/002/2022-02-15

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Vieser golvbrunn daterad 2025-11-11. Kontrollorgan: Eurofins

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Vieser Oy, Keskuatie 23, FI-61850 Kauhajoki as, Finland

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På förpackning:

Innehavare

Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

Vieser Oy

Vieser Oy, Kauhajoki, Finland

Vieser extra låg golvbrunn

C900243



1002

Eurofins

På produkt:

Produktens typbeteckning

Boverkets inregistrerade varumärke

Dimension

Löpande tillverkningsmånad

Vieser extra låg golvbrunn



DN 50

År och månad

Bedömningsunderlag

Rapport VTT-S-01168-13 från VTT, Finland.

Rapport EUFI29-18000169-T1, EUFI29-19003984-T1, EUFI29-20001414-T4 och EUFI29-24005099-T1 från Eurofins, Finland.

Kommentarer

Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253. Det delvis mekaniska vattenlåsets funktion bedöms motsvara ett vattenlåsdjup om 50 mm, vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-05-30.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-12-06.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric