

# Vieser One golvbrunnar

Innehavare/Utfärdat för

## Vieser Oy

Keskustie 23, FI-61850 Kauhajoki as, Finland

Organisationsnummer: FI07855802

Tel: +358 20 746 4400

E-post: [thomas.collin@vieser.se](mailto:thomas.collin@vieser.se), Hemsida: [www.vieser.se](http://www.vieser.se)

### Produktbeskrivning

Golvbrunnarna levereras med Vieser One vattenlås samt klämring. Golvbrunnarna kan även utrustas med förhöjningsring och ram/designsilor för klinker och våtrumsmatta. Golvbrunnarna är tillverkad i polypropen PP. Silen har belastningsklass K3 med storlek Ø 150 mm.

Modell	Flöde sil	Flöde sidoinlopp	sida + sida
Vieser One 50SI DN 50 3x32/40	1,09 l/s	1,0 l/s	0,32 l/s
Vieser One 75SI DN 75 3x32/40	1,35 l/s	1,6 l/s	0,82 l/s
Vieser One 75S DN 75 utan sidoinlopp	1,35 l/s	N/A	N/A
Vieser One 75SI 45gr DN 75 3x32/40	1,4 l/s	1,6 l/s	1,5 l/s
Vieser One 75S 45 GR 45gr DN 75 utan sidoinlopp	1,4 l/s	N/A	N/A
Vieser One 75BI med bottenutlopp DN 75 3x32/40	1,95 l/s	1,7 l/s	1,5 l/s
Vieser One spygatt DN 40	0,62 l/s	N/A	N/A
Vieser One spygatt DN 40 med DN 32 förminskningsrör	0,51 l/s	N/A	N/A

### Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten, för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinkers.

### Handelsnamn

Vieser One

Vieser Förhöjningsring Ø 150x100 mm utan sidoanslutningar

Vieser Förhöjningsring Ø 150x100 mm med sidoanslutningar 3xDN32

Vieser Låg förhöjningsring 12 mm

Vieser Låg förhöjningsring 18 mm

Typgodkännande SC0428-13 | 2018-11-27

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16/20



8P04066



Ackred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten	6:641,	1:a och sista meningen i 2:a stycket
Utformning	6:644,	1:a meningen och 2:a stycket
Fast inredning och utrustning	8:32	

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Vieser golvbrunnssystem, märkt 177003/06/15.

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 1927/21/03/RTE, Kontrollorgan: Eurofins Expert Services Oy.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Serres Oy, Kauhajoki, Finland

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

### Märkning på emballage:

Innehavare/Distributör  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan  
Kontrollorgan

Vieser  
Serres, Finland  
Vieser One DN XX  
SC0428-13  
✚  
1002  
RISE Certifiering  
Eurofins

### Märkning på produkt:

Produktens typbeteckning  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Löpande tillverkningsdatum

Vieser One DN XX  
✚  
månad och år

## Bedömningsunderlag

Rapport VTT-S-01168-13, RTE11606-97, RTE3323-05, RTE10196-96, VTT-S-01168-2 från Eurofins Expert Services Oy, Finland.

#### **Kommentarer**

Monteringsanvisningar skall levereras med golvbrunnen.  
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-04-29.

#### **Giltighetstid**

Giltigt till och med 2023-11-26.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Nima Azarmehr