



## Handelsnamn

TECEdrainline

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1§, 10§, 11§ och 12§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Fast inredning och utrustning BFS 2024:9, 2 kap. 28§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) <sup>1</sup>:

Installation för spillvatten 6:641

Utformning 6:644

Fast inredning och utrustning 8:32

<sup>1</sup> Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – RÖRLÄGGARE daterad 2025-02-20

Monteringsanvisning – PLATTSÄTTARE daterad 2025-02-20

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollplan daterad 2025-08-29. Kontrollorgan: IMA Dresden

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Tece GmbH, Hollefeldstrasse 57, Emsdetten, Tyskland.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	TECE
Produktens typbeteckning	Handelsnamn
Löpande tillverkningsnummer	nr
Produktkod/RSK-nr	nr
Typgodkännandets nummer	C901276
Dimension	DN40, DN50
Boverkets inregistrerade varumärke	

Typgodkännande C901276 | utgåva 1 | 2025-11-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

## Märkning fortsättning

RISE ackrediteringsnummer  
Kontrollorgan

1002  
IMA Dresden

## Bedömningsunderlag

Rapporter 7310226-01, 7313265-01, 7313361-01, 21248464-001, 60194453-001, DE233LSI001 och DE24A21Q001 från TÜV Rheinland.  
Typgodkännande C900686.

## Kommentarer

Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1 med undantag av min flöde för brunnar 650001 och 650004 i kombination med galler 600772. Flödeskrav för installation i utrymme med ett duschhuvud uppfylls enligt standard SS-EN 1253-1 (0.4 l/s).

Golvbrunnen tillsammans med medföljande tätningsmanschett har bedömt lämplig för vägnära installation. Kompatibla tätskikt anges i typgodkännande C900686.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

## Giltighet

Giltigt till och med 2030-11-13.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric