



CERTIFIKAT

SC0174-16

Fjärrvärmecentral UNIS 22B-2R

Innehavare/Utfärdat för/Tillverkare

HögforsGST Oy, PL55, FI-79101 LEPPÄVIRTA, Finland

Produktnamn

UNIS 22B-2R

Produktbeskrivning

Fjärrvärmecentral för småhus med varmvattenkapacitet 55 kW och värmekapacitet 22 kW.

Reglerutrustning för varmvatten:

Samson 2432K kvs 2,5

Reglerutrustning för värme:

Siemens RVS46.530 kvs 0,63

Intyg

Produkten beskriven ovan uppfyller kraven i SPs certifieringsregler för P-märkning av Fjärrvärmecentraler, SPCR 113 samt Svensk Fjärrvärmes dokument *Certifiering av fjärrvärmecentraler, Tekniska bestämmelser* | F:103-7 | April 2009.

Tillhörande handling

Drift och skötselanvisning UNIS 22B-2R, 01/2016 ver. 1.1

Märkning

Varje produkt som överensstämmer med den certifierade får förses med ett kvalitetsmärke, avbildat nedan till höger.

Provningsunderlag

SP-rapport 5P08216 daterad 2016-03-16.

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med den 29 mars 2018.

Övrigt


SP övervakar tillverkarens egenkontroll enligt avsnitt 4 och 5 i SPCR 113.

Certifikatet utfärdades ursprungligen 29 mars 2016.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Lennart Aronsson
Chef Produktcertifiering

Emma Ekberg
Certifieringsingenjör



Certifikat nr SC0174-16 utgåva 1, 2016-03-29

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Box 857, 501 15 Borås
Tfn: 010-516 50 00
E-post: info@sp.se
www.sp.se

Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.