

PRODUKTCERTIFIKAT

Meriser Oy

producerar produkten

Merika golvbrunnar och förhöjningsringar

Merika golvbrunnar och förhöjningsringar är tillverkade av polypropen och de är avsedda för installation i betong- eller trägol. Vattentätheten av golvbrunnens anslutning har testats med flytande vattenisolering enlighet med standarden EN 1253-1.

Resultaten visar att de följande Merika golvbrunnar och förhöjningsringar tillsammans med nedan nämnda vattenisoleringar bildar en vattentät anslutning:

Merika golvbrunnar 198, 199, 200, 201, 204, 211, 212, 221, 2212, 222			
Merika förhöjningsringar 400, 401, 4011, 412, 413, 414			
Producent	Vattenisolering	Primer	Vattenisoleringsfläns
Kiilto	Kiilto Kerapro	Kiilto Keraprimer	Kiilto Brunnsmanschett
	Kiilto Kerafiber		
	Kiilto Kerasafe+ kerasafe Speed A+X		
Saint Gobain	weber WP	weber MS	Weber DC Brunnsmanschett
	weber WX	weber MX	
Casco (SIKA AG)	Casco aquastop	Casco Primer	Casco Wetstop MG
Lakka	Lakka Vedeneriste	Lakka Primer	Lakka brunnsmanschett
Ardex	Ardex 8+9	Ardex P51	Ardex STA tätark
Fintex	Fintex vedeneriste 1320	Fintex Primer	Fintex brunnsmanschett
Mapei	Mapegum WPS	Mapei Primer G	Mapei Mapeband B DC brunnsmanschett
Fescon	Fescon WS	Fescon KP	Fescon KL-B brunnsmanschett
Bostik (Arkema)	Bostik Membrane	Bostik 6030	Bostik brunnsmanschett

Det här certifikatet är baserat på typtester av produkten enligt SERT R003 samt kontroll av specifikt kvalitetssäkringssystem för produkten.

Detta certifikat gäller till 13.12.2026 under förutsättning att produkten inte väsentligen ändras och att tillverkaren och Eurofins Expert Services Oy har ett gällande kvalitetskontrollavtal. För att kontrollera certifikatets giltighet hos Eurofins Expert Services Oy se www.sertifikaattihaku.fi. Övriga villkor anges på sidan 2 av certifikatet.

Esbo 13.12.2021



Katja Vahtikari
Manager, Certification



Tatu Toivonen
Senior Expert

Detta dokument är elektroniskt godkänt

PRODUKTCERTIFIKAT

Nro EUFI29-21005037-C2-SE

Beviljat 13.12.2021

I kraft till 13.12.2026

2 (2)

Certifikatets giltighetsvillkor:

Giltigheten av certifikatet upphör om produkten överförs till ett tillämpningsområde av CE-märkning.

De hänvisningar till bestämmelser, publikationer, standarder och andra referensdokument som anges i certifikatet gäller i den form de varit aktuella när certifikatet beviljats.

Certifikatets innehavare är ansvarig för produktens kvalitet och den kontinuerliga kvalitetskontrollen. Eurofins Expert Services Oy förbinder sig inte genom beviljandet av detta certifikat till något som helst ersättningsansvar för person- eller andra skador som direkt eller indirekt uppstår av produktens användande.

Användning av Eurofins Expert Services Oy:s eller Eurofins namn i reklamsyfte eller delvis publicering av detta certifikat tillåtes endast med skriftligt tillstånd av Eurofins Expert Services Oy.

Detta certifikat är den svenskspråkiga versionen av det ursprungliga finska certifikatet. I händelse av tvist är det finska originalet av certifikatet giltigt.

PRODUKTCERTIFIKAT

Meriser OY

levererar produkt

Merika 4581 vattenisoleringsfläns

Merika 4581 vattenisoleringsfläns används för att ansluta flytande vattenisoleringsfläns för våtrum mot golvbrunn. Vid monteringen används golvbrunnens kilring. Eurofins Expert Services Oy har testat anslutningens vattentätthet med olika vattenisoleringsflänsar enligt standarden EN 1253-1. Enligt testresultaten är anslutningen vattentät med följande vattenisoleringsflänsar:

Golvbrunn		Vattenisoleringsfläns
Golvbrunn	Merika 198	Kiilto Kerafiber
	Merika 199	Kiilto KeraPro
	Merika 200	Casco Aquastop
	Merika 201	Lakka Vedeneriste
	Merika 204	weber WP Vedeneristymassa
	Merika 211	Ceresit CL 51
	Merika 212	Ardex 8 + 9
	Merika 221	Mapegum WPS
	Merika 222	Fintex Vedeneriste
	Förhöjningsring	Merika 400
Mira 4400 Multicoat		

Detta certifikat är giltigt till 28.11.2024, förutsatt att produkten inte ändras väsentligt och att tillverkaren har ett giltigt kvalitetskontrollavtal med Eurofins Expert Services Oy. Certifikatets giltighet kan kontrolleras på Eurofins Expert Services Oy's webbsidor, www.sertifikaattihaku.fi. Övriga villkor anges på baksidan av certifikatet.

Esbo 29.11.2019



 Tatu Toivonen
 Auditor



 Tiina Tirkkonen
 Senior Expert

Detta dokument är elektroniskt godkänt

PRODUKTCERTIFIKAT

Nr EUFI29-19006051-C/SE
29.11.2019

2 (2)

Certifikatets giltighetsvillkor:

De hänvisningar till bestämmelser, publikationer, standarder och andra referensdokument som anges i certifikatet gäller i den form de varit aktuella när certifikatet beviljats.

Certifikatets innehavare är ansvarig för produktens kvalitet och den kontinuerliga kvalitetskontrollen. Eurofins Expert Services Oy förbinder sig inte genom beviljandet av detta certifikat till något som helst ersättningsansvar för person- eller andra skador som direkt eller indirekt uppstår av produkten användande.

Användning av Eurofins Expert Services Oy's eller Eurofins namn i reklamsyfte eller delvis publicering av detta certifikat tillåtes endast med skriftligt tillstånd av Eurofins Expert Services Oy.

Detta certifikat är den svenska versionen av det ursprungliga finska certifikatet EUFI29-19006051-C. I händelse av tvist är det finska originalet av certifikatet giltigt.

PRODUKTCERTIFIKAT

Meriser Oy

producerar

Merika vattenisoleringsfläns med justerbar kilring (Merika nr 457)

Merika vattenisoleringsfläns (Merika nr 458)

Merika vattenisoleringsfläns med justerbar kilring (Merika nr 457) och Merika vattenisoleringsfläns (Merika nr 458) används för att ansluta flytande vattenisoleringsfläns för våtrum mot golvbrunn. Vid monteringen används en justerbar kilring (Merika nr 457) eller golvbrunnens egen kilring (Merika nr 458).

Eurofins Expert Services Oy har testat anslutningens vattentätthet. Provningsmetoden var i enlighet med standarden EN 1253-1. Resultaten visar att Merika vattenisoleringsfläns tillsammans med nedan nämnda brunnar och vattenisoleringsfläns bildar en vattentät anslutning:

Golvbrunn	Vattenisoleringsfläns
Merika brunnar nr: 198, 199, 200, 201, 202, 204, 211, 212, 221, 2212, 222	- Kiilto Keraprimer + Kiilto Kerafiber - Kiilto Keraprimer + Kiilto KeraPro - Casco Primer + Casco Aquastop - Lakka primer + Lakka vattenisoleringsfläns - Thomsit R 766 + Ceresit CL 51
Merika förhöjningsringar nr: 400, 401, 4011, 412, 413, 414	- Ardex P 51 + Ardex 8+9 - Primer S + Mapegum WPS vattenisoleringsfläns - Fintex primer + Fintex vattenisoleringsfläns - Bostik vattenisoleringsfläns 6030 + Bostik membran

Det här certifikatet är baserat på typtester av produkten enligt SERT R003 samt kontroll av specifikt kvalitetssäkringssystem för produkten.

Detta certifikat gäller till 15 mars 2026 under förutsättning att produkten inte väsentligen ändras och att tillverkaren och Eurofins Expert Services Oy har ett gällande kvalitetskontrollavtal. För att kontrollera certifikatets giltighet hos Eurofins Expert Services Oy se www.sertifikaattihaku.fi. Övriga villkor anges på baksidan av certifikatet.



Espoo 15.3.2021 (Svensk version 8.4.2021)



Katja Vahtikari
Teamchef

Tatu Toivonen
Assessor

Detta dokument är elektroniskt godkänt

PRODUKTCERTIFIKAT

No EUFI29-21001090-C2
Beviljat 15.3.2021
Kraft ända 15.3.2026

2 (2)

Certifikatets giltighetsvillkor:

De hänvisningar till bestämmelser, publikationer, standarder och andra referensdokument som anges i certifikatet gäller i den form dessa varit aktuella när certifikatet beviljats.

Certifikatets innehavare är ansvarig för produktens kvalitet och den kontinuerliga kvalitetskontrollen. Eurofins Expert Services Oy förbinder sig inte genom beviljandet av detta certifikat till något som helst ersättningsansvar för person- eller andra skador som direkt eller indirekt uppstår när produkten används.

Användning av Eurofins Expert Services Oy's eller Eurofins namn i reklamsyfte eller delvis publicering av detta certifikat tillåtes endast med skriftligt tillstånd av Eurofins Expert Services Oy.

Detta certifikat är den svenska versionen av den ursprungliga EUFI29-21001090-C2 finska certifikatet. I händelse av tvist det finska originalet av certifikatet är giltigt.