

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0266-10

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

## Golvbrunn Purus Saga

Innehavare	Purus AB, Södergatan 7, 275 31 Sjöbo, tel: 0416 257 00, fax: 0416-257 20, e-post: info@purus.se, hemsida: www.purus.se, organisationsnr: 556361-1887.		
Produkt	Purus Saga, golvbrunn tillverkad av PP. Brunnen levereras med Purus Klämring 150, Purus Tyr vattenlås och Purus Droppsil. Brunnen har sidoutlopp eller utlopp 45° med 75 mm anslutning eller bottenutlopp med 75 alternativt 110 mm anslutning.		
Avsedd användning	Golvbrunn för avledning av spillvatten från golv med plastmatta eller klinker. Brunnen är avsedd för ingjutning i betongbjälklag.		
Handelsnamn	Purus Saga		
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):		
	Installationer för spillvatten	6:641	1:a och 2:a stycket
	Utformning	6:644	1:a stycket, 1:a meningen 2:a stycket, 1:a meningen
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning PURUS golvbrunn SAGA, märkt 05.2010.		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-02-22 med diarienummer 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.		
Kontroll (forts.)	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.		

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Purus Sjöbo AB.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt eller förpackning och omfattar:

På produkt:

Innehavare

Löpande tillverkningdatum

**Purus**  
**År/Månad**

På emballage:

Innehavare/Tillverkningsställe

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Produktens typbeteckning

Produktkod

Typgodkännandets nummer

Kontrollorgan

**Purus AB**  
**†**  
**SP SITAC 1002**  
**Purus Saga**  
**RSK-nr**  
**SC0266-10**  
**SP**

Bedömnings- Rapport P908196-A och P603538.  
underlag Ritningar enligt förteckning upprättad av SP SITAC 2010-06-29.

Kommentarer Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.  
Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.  
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-06-30.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Ronald Green



Krister Svensson