


**TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0833****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: TAPPVATTEN  
Rör i rörsystemBBR 6:62  
BSAB: PN**Dahl Sverige AB**  
Rör i rörsystem för tappvatteninstallationer**Innehavare**Dahl Sverige AB, Box 67, 177 22 Järfälla.  
Tel. +46 (0)8 58 35 95 00. e-post: info@dahl.se**Produkt**"ALTECH Rör I Rör system" för installation vid "dold förläggning" av tappvattenledningar.  
Tappvattensystemet är provat mot tillämpliga delar i **Nordtest Metod NT VVS 129, 2002**.  
Vattenförande installation skall utföras av typgodkända detaljer.**Avsedd användning**

För att säkerställa skyddet vid eventuellt läckage på vattenförande tappvatteninstallation.

**Godkännande**Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns  
med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):  
Byggprodukter med bestyrkta egenskaper 1:4  
Utformning 6:625För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§  
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):  
1. Bärförmåga, stadga och beständighet.**Giltighetstid**Beslutsdatum 2008 04 23. Dnr 235/08. Typgodkännandet gäller t o m 2013 04 22.  
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1 Tillhörande handlingar 2008 04 23.  
Bilaga 2 Produktmärkning 2008 04 23.  
Bilaga 3 Kontrollanvisningar 2008 04 23.  
Bilaga 4 Bedömningsunderlag 2008 04 23.  
Bertil Wolgast  
VD  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig**SWEDCERT**