

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0061/07

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD: Tappvatten**  
**Avstängnings- och reglerventiler**  
**Avstängningsventiler, manuella**

## ALTECH AVSTÄNGNINGSVENTIL

Innehavare	Saint-Gobain Distribution, Batiment- Prism Les Miroirs, 18 Avenue d'Alsace, F-92096 La Défense Cedexl: +33 1 41 83 4009, fax: +33 1 41 83 4020. www.saint-gobain.com , org. nr: 310113717853211
Produkt	ALTECH avstängningsventil tillverkad i avzinkningshärdad mässingslegering DN10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 mm. Anslutningar 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", och 2".
Avsedd användning	Avstängningsventil avsedd för varmt och kallt tappvatten.
Handelsnamn	ALTECH kulventil
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).  Tappvatten, allmänt 6:62, 2:a stycket Material, utförande etc. 6:625, 1:a och 4:e stycket
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning för Altech kulventil.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-05-27 och appendix daterat 2007-07-10.

2007-11-07

Tg-bevis nr 0061/07

Kontroll (forts)	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.																				
Tillverkare	Tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställen: Zhejiang Yonge Sanitation Co. Ltd																				
Märkning	Avstängningsventilen är märkt med: <table><tr><td>Handelsnamn</td><td><b>Altech</b></td></tr><tr><td>Dimension</td><td><b>DN</b></td></tr><tr><td>Tryckklass</td><td><b>PN25</b></td></tr></table> Förpackningen är försedd med en etikett som omfattar: <table><tr><td>Tillverkarens namn och tillverkningsort</td><td><b>Zhejiang Yonge Sanitation Co. Ltd</b></td></tr><tr><td>Boverkets inregistrerade varumärke</td><td><b>†</b></td></tr><tr><td>SITAC:s ackrediteringsnummer</td><td><b>SITAC 1422</b></td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td><b>ALTECH</b></td></tr><tr><td>Tygodkännandebevisets nummer</td><td><b>0061/07</b></td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td><td><b>nr/datum</b></td></tr><tr><td>Besiktningsorgan</td><td><b>KIWA</b></td></tr></table>	Handelsnamn	<b>Altech</b>	Dimension	<b>DN</b>	Tryckklass	<b>PN25</b>	Tillverkarens namn och tillverkningsort	<b>Zhejiang Yonge Sanitation Co. Ltd</b>	Boverkets inregistrerade varumärke	<b>†</b>	SITAC:s ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1422</b>	Produktens typbeteckning	<b>ALTECH</b>	Tygodkännandebevisets nummer	<b>0061/07</b>	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	<b>nr/datum</b>	Besiktningsorgan	<b>KIWA</b>
Handelsnamn	<b>Altech</b>																				
Dimension	<b>DN</b>																				
Tryckklass	<b>PN25</b>																				
Tillverkarens namn och tillverkningsort	<b>Zhejiang Yonge Sanitation Co. Ltd</b>																				
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>†</b>																				
SITAC:s ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1422</b>																				
Produktens typbeteckning	<b>ALTECH</b>																				
Tygodkännandebevisets nummer	<b>0061/07</b>																				
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	<b>nr/datum</b>																				
Besiktningsorgan	<b>KIWA</b>																				
Bedömningsunderlag	Rapport nr 060600251-001 KIWA från KIWA.																				
Kommentarer	Produkten är provad i enlighet med NKB 13.																				
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2012-11-06.																				



Ronald Green



Johan Åkesson