

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0422/00

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: TAPPVATTEN
Fogmetoder, kopplingar
kompressionskopplingar

ALPRENE PLASTRÖRSKOPPLINGAR

Innehavare	Georg Fischer Alprene S.r.l., Via Bonazzi, 32 I-40013 Castel Maggiore (BO). Tel. +39 051 632 42 11, Fax +39 051 632 42 13.	
Information lämnas av:	Georg Fischer AB, Box 113, 125 23 Älvsjö, tel: 08 - 727 47 00, fax: 08 - 749 23 70.	
Produkt	Kompressionskopplingar tillverkade av PP i dimensioner 20-63 mm.	
Avsedd användning	Kopplingarna är avsedda för sammanfogning av PE-rör både i byggnad och vid markförläggning och då endast för distribution av kallvatten. Kopplingen skall förläggas utbytbar. Markförlagd koppling skall kunna grävas fram utan förstörande av byggnads- eller anläggningskonstruktioner.	
Handelsnamn	Poly16Plus.	
Godkännande	Ovannämnda kopplingar godkänns enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis. Kopplingarna uppfyller därmed kraven i 2 § 3 BVL.	
	Tappvatten, allmänt Material, utförande etc.	6:611, första och tredje stycket 6:615, första meningen och tredje stycket.
Tillhörande handling	Klämringskopplingar, sortimentslista och monteringsanvisning, daterad 2000-11-20.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-06-18 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ DTI.	

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2004-10-26

Tg-bevis nr 0422/00

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Georg Fischer Alprene S.r.l. Via Bonazzi, 32 I-40013 Castel Maggiore (BO).
Märkning	Kopplingen är märkt: GF Poly16Plus Dimension och PP Emballage är märkt med: Produktens typbeteckning Boverkets inregistrerade varumärke SITAC:s ackrediteringsnummer Typgodkännandebevisets nummer Besiktningsorgan
Bedömnings- underlag	Rapport daterad 1987-01-19 från Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt. Rapport nr 1130846, 270-0-0486-55 och 270-8-0813-51 från Dansk Teknologisk.
Kommentarer	Produkten är provad i enlighet med relevanta delar i NKB 18. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2001-01-29 och Projektnr: T000422.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2009-10-26.


Ronald Green
Johan Åkesson