

# GODKÄNNANDEBEVIS 0898/97

*Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.*

**SAKORD: spillvatten, brunnar, avskiljare, neutralisationsanläggningar**

## SLAMAVSKILJARE AV POLYETEN


### Fabrikat FANN VA-teknik AB

Innehavare	FANN VA-teknik AB, Dackevägen 33, 177 34 Järfälla, tel: 08-761 02 21, fax: 08-761 46 70, e-post: post@fann.se, hemsida: www.fann.se, org. nr: 556123-0318.		
Produkt	Slamavskiljare SA 2000 är en liggande tank tillverkad av rotationsgjuten polyeten och byggd för gravimetrisk avskiljning, dvs. avskiljningen sker pga. densitetsskillnaden mellan slam och vatten.		
Avsedd användning	Avskiljaren används i spillvatteninstallationer för slamavskiljning och är avsedd för BDT+KL-1, (vatten från 1 hushåll, max 5 personer)		
Handelsnamn	SA 2000		
Bedömning	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).		
	Spillvatten	6:641	1:a stycket, utformning 9:e stycket, avskiljning+rådtext
	Utformning.	6:644	1:a meningen
	Utsläpp till omgivningen, allmänt	6:71	
	Brunn (barnsäkerhet)	8:621	
Tillhörande handlingar	Anvisning för slamavskiljare SA 2000, daterad 2006-06-28.		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-11-15 och diarienummer 210-97-0482 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.		
	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.		

- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
FANN VA-teknik AB, Alunda.
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av beständig skylt (synlig även när avskiljaren är i drift) på varje levererad enhet och omfattar:
- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Tillverkarens namn och tillverkningsort  | <b>FANN VA-teknik AB, Alunda</b> |
| P-märke                                  | <b>Ⓟ</b>                         |
| Certifieringsorgan                       | <b>SITAC</b>                     |
| Produktens typbeteckning                 | <b>SA 2000</b>                   |
| Godkännandebevisets nummer               | <b>0898/9</b>                    |
| Löpande tillverkningsnummer eller -datum | <b>nr/datum</b>                  |
| Besiktningensorgan                       | <b>SP</b>                        |
- Avskiljaren skall märkas med varning mot nedstigning. Märkningen skall vara synlig när avskiljaren är i drift.
- Bedömnings-  
underlag** Rapporterna nr 95E1 2419, 97H2 3712, 97H2 3508 och utlåtande daterat 97-09-12 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Kommentarer** Godkännandet gäller under förutsättning:
- att avskiljaren förses med lock säkrat mot otilbörlig avlyftning genom att locket är låsbart med hänglås, är typgodkänt, eller väger minst 50 kg.
- att avskiljare avsedd för markförläggning är dimensionerad för aktuell jord- och trafiklast samt för jordtryck.
- Utsläpp från små slamavskiljare regleras enligt Miljöbalken och skall prövas av miljö- och hälsoskyddsmynd.
- Detta bevis ersätter tidigare godkännandebevis med samma nummer daterat 2005-12-29 och projektnummer T200411-02.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2012-11-29.



Johan Åkesson



Leif Lundqvist