

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0157

## MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: AVLOPPSVATTEN

Brunnar mm i mark. Slamavskiljare

BBR 6:64

BSAB: PM

### SLAMAVSKILJARE SA 900

#### Innehavare

FANN VA-teknik AB, Dackevägen 33, 117 34 Järfälla.

Tel. +46 (0)8-761 02 21. Fax +46 (0)8-761 46 70.

#### Produkt

Slamavskiljare utformad som en liggande rektangulär behållare utan invändiga mellanväggar. Avskiljarens arbetsöppning som kan förses med förhöjningsrör har nominell storlek DN 600 och är försedd med låsbart lock. Låsförsett lock uppfyller kraven enligt BBR 8:621. Produkten tillverkas genom rotationsgjutning av polyeten.

#### Avsedd användning

Rensning av spillvatten (BDT) från högst ett hushåll eller högst 5 personekvivalenter.

#### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	BBR 1:4
Installationer för spillvatten	BBR 6:4
Utformning	BBR 6:644
Krav i brottgränstillstånd	BKR 2:11

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

#### Giltighetstid

Beslutsdatum 2009 03 24 Dnr 095/09. Typgodkännandet gäller t o m 2014 03 23.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nummer, daterat 2004 03 31, Dnr 100/04.


Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2009 03 24.
Bilaga 2	Produktmärkning	2004 03 31.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2009 03 24.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2009 03 24.



Bertil Wolgast  
VD



Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig



# SWEDCERT

