

Byggproduktcertifikat 0728**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: AVLOPPSVATTEN

Brunnar mm i mark. Slamavskiljare

BBR 6:64

BSAB: PL

Slamavskiljare SA 3000 ce**Innehavare**

FANN VA-teknik AB, Dackevägen 33, 177 34 JÄRFÄLLA.

Tel +46 (0)8-761 02 21. Fax +46 (0)8-761 46 70.

www.fann.se E-post @fann.se**Produkt**

Slamavskiljare utformad som en liggande, rektangulär behållare med nominell kapacitet NC 3 m³ och dygnsflöde 2m³/dygn. Behållaren är tillverkad genom rotationsgjuten polyetenplast (PE) mot kraven i SS-EN12566-1 / A1:204. Certifikatet omfattar aktuell produkt utförd i tre alternativa polyetenplaster, (Se bilaga 1). Behållaren förses med kapningsbara förhöjningsstosar med godkända lock av plast eller betong.

Avsedd användning

Rening av spillvatten (KI-BDT) från högst två hushåll eller 10 personer med slamtömning varje år.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR):

Installationer för spillvatten

BBR 6:641

Utformning.

BBR 6:644

Krav i brottgränstillstånd

BKR 2:11

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid

Beslutsdatum 2010 02 10 Dnr 598/09. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2015 02 09.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nr., dnr 199/06 daterat 2006 09 15.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till bygplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.


SWEDCERT AB

Bilaga 1 Tillhörande handlingar 2010 02 10.

Bilaga 2 Produktmärkning 2010 02 10.

Bilaga 3 Kontrollanvisningar 2010 02 10.

Bilaga 4 Bedömningsunderlag 2010 02 10.



Bertil Wolgast
VD



Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

**SWEDCERT**