



## Byggproduktcertifikat 1126 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: SPILLVATTEN, AVSKILLJARE  
NEUTRALISATIONSANLÄGGNINGAR

BBR 6:6  
BSAB: PMB

### Innehavare

GreaseShield AB, Sjöuddevägen 3, 352 46 Växjö  
Tel: +46 (0)470 488 00, Fax: +46 (0)470 243 80  
E-post: mikael@greaseshield.se, Hemsida: www.greaseshield.se

### Produktnamn: GreaseShield™ 1850 Standard

Fettavskiljare GreaseShield 1850 Standard – en fettavskiljare för separering av fett och andra i spillvatten olösliga ämnen i diskvatten.

Kapacitet upp till 6,6m<sup>3</sup>/timme (med FilterShield 9,0m<sup>3</sup>/tim). Vattenmängden – ej fettvolymen – är dimensionerande.

GreaseShield™ är flödestestad i enlighet med EN 1825-1: 2004. Värde för kolväten (CO<sub>2</sub>), testad enligt EN 1825-1: 2004 Annex A: 1.5 mg/liter.

### Avsedd användning

Används för avskiljning av fett och andra i spillvatten olösliga ämnen. Produkten installeras inomhus för nära anslutning till diskbänk eller diskmaskin. Inget krav på extra ventilation. Spolning sker regelbundet under drifttiden. Endast vatten ska/får vara kvar i fettavskiljaren över natten.

Instruktion för regelbunden tömning av behållare med avskilt fett samt journal för underhåll skall följa med vid varje leverans och finnas nära produkten. Avskilt fett ska tömmas i särskild behållare.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR 19):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Installationer för spillvatten	6:641
Utformning	6:644

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2013-01-25
Bilaga 2: Produktmärkning	2013-01-25
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2013-01-25
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2013-01-25

**Kiwa Swedcert**  
Campus Gräsvik 1  
371 75 Karlskrona  
Sweden  
Tel 0455-30 56 00  
Fax 0455-104 36  
bygg@kiwa.se  
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2013-01-25

Diarienummer:051/13

Giltigt till: 2018-01-24

**Kiwa Swedcert**

  
Bertil Wolgast  
Tekniskt Samordningsansvarig

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig