

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0948/00

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: SPILLVATTEN
Vattenlås, golvavlopp, ventiler
golvavlopp, golvbrunn

GOLVBRUNN FURO 007

Innehavare	Furhoffs Rostfria AB, Box 93, 541 22 SKÖVDE. tel. 0500-44 45 46, fax 0500-44 45 20. e-post: info@furhoffs.se , hemsida: www.furhoffs.se org./vat nr: 556047-0071				
Produkt	Golvbrunnar tillverkade i syrafast rostfritt stål. Golvbrunnarna levereras med bottenutlopp (B) för anslutning till 75 eller 110 mm:s avloppsrör eller sidoutlopp (S) för anslutning till 75 mm:s avloppsrör. Brunnarna kan förses med sidoinlopp för anslutning av 40 mm:s avloppsrör. Brunnarna kan förses med silar för belastningsklass K3, ytor utan körbar trafik eller L15, ytor med lätt körbar trafik.				
Avsedd användning	Golvbrunnar avsedda för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av matta alternativt plastmassa eller klinker.				
Handelsnamn	FURO 007				
Godkännande	Golvbrunnarna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): <table data-bbox="430 1624 1468 1792"> <tr> <td>Installation för spillvatten</td><td>6:641, 1:a stycket och 2:a stycket, sista meningen</td></tr> <tr> <td>Utformning</td><td>6:644, 1:a stycket 1:a meningen och 2:a stycket sista meningen</td></tr> </table>	Installation för spillvatten	6:641, 1:a stycket och 2:a stycket, sista meningen	Utformning	6:644, 1:a stycket 1:a meningen och 2:a stycket sista meningen
Installation för spillvatten	6:641, 1:a stycket och 2:a stycket, sista meningen				
Utformning	6:644, 1:a stycket 1:a meningen och 2:a stycket sista meningen				
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning, daterad 2005-04-01. Katalogblad, Kap 1A, märkt 302.				
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2000-05-24 och dnr. 210-00-0233 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.				

Kontroll forts. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Furhoffs Rostfria AB, Haganders väg 2, Skövde.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av prägling på varje levererad golvbrunn och etikett på varje förpackning och omfattar:

Golvbrunnen märks med:	Furo
Förpackning märks med:	
Tillverkarens namn och tillverkningsort	Furhoffs
Boverkets inregistrerade varumärke	
SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422
Produktens typbeteckning	Furo 007
Typgodkännandebevisets nummer	0948/00
Löpande leveransdatum	datum
Besiktningsorgan	SP

Bedömningsunderlag Rapport nr P0 02767 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningar enligt ritningsförteckning.
Kontrollrapport nr P0 06753-5 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.

Kommentarer Golvbrunnarna har provats efter SS-EN 1253-2 med krav enligt SS-EN 1253-1.
Brunnarna är provade utan silkorg.
Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.


Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2004-10-27 och projektnummer T000948-01.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2013-11-19.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Ronald Green