

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

### Innehållsförteckning

**Sid**

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1
PVB.2	Blandare .....	1
PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare .....	1

## PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

#### BL 1

X

Beröringsfri väggmonterad elektronisk tvättställsblandare, FM Mattsson Tronic. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara tillverkade i blyfritt materiel och bedömd i Byggvarubedömningen med bedömningsresultat accepteras eller rekommenderas.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Trådlös kommunikation.
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Batteriövervakning
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Pip monterad på ovansidan av blandaren, piputsprång 150mm
- Med termostaffunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Justerbar maxtemperatur, förinställd på c:a 42°
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Flöde 5 l/min vid 2-10 bar
- Blandaren skall starta genom att man håller handen framför sensorfönstret. Efter start spolnar blandaren i minst 6 sek. och fortsätter spola när handen är framför sensorn
- Spoltidsbegränsning, max spoltid 60 sek.
- Framspolningsfunktion 60 sek. via sensorn
- Städläge, avstängning av flöde
- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Skall kunna genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Batteridrift, batteriet skall vara monterat i blandaren, skall kunna konverteras till nätdrift.
- Beröringssäkert blandarhus, max temperatur 38°
- Anslutning, 150 c/c

Krom	FMM nr nr 1660-2500, RSK 843 05 68
------	------------------------------------

TILLBEHÖR.

<u>NÄTDRIFT</u>	X
-----------------	---

Vid nätdrift 12V AC/DC krävs:

AC-adapter och Stickproppsadapter alternativt Transformator	FMM nr 1623-1000, RSK 843 88 10  FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99  FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98
---	---