


**PB-.5216      Ledning av PP-rör, fabrikat specifika markavloppsrör**

Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark  eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida och med utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-3.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rårör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Rör och rördelar bör vara av samma fabrikat och utrustade med klickringsmuff för anpassning till släta rör.

Fogning ska göras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för rörtypen.

Fabrikat Pipelife eller likvärdigt.

Fabrikat Pipelife PRAGMA eller likvärdigt.