

Typgodkännandebevis

SC0739-15

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FM Mattsson Siljan, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare

FM Mattsson Mora Group AB, Box 480, 792 27 Mora.
Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60, organisationsnr: 556051-0207.
E-post: info@fmm-mora.com hemsida: www.fmm-mora.com

Produkt

FM Mattsson Siljan tvättställsblandare med sidodusch och anslutning för disk- och tvättmaskin. Blandarna är mjukstängande och har omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Blandarna levereras med 10 mm kopparrör för anslutning.

Avsedd användning

Ettgrepps tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

FMM Siljan tvättställsblandare med självstängande handdusch och avstängning för tvättmaskin, FMM nr. 8358.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandaren uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Drift och installationsanvisning FMM Siljan, Rev. 000-15.11. FMM nr 1005715.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr: 210-15-0050. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

FM Mattsson
†
SP Certifiering 1002
SC0739-15
FMM 8358
datum
SP

Blandarna märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport 102000264-113 från SINTEF.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Blandaren hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-11-16.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman