

## FM Mattsson 9000E 40 c/c och Mora Cera 40 c/c, väggmonterad ettgreppsblandare

Innehavare/Utfärdat för

### FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Organisationsnummer: 556051-0207.

Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60.

E-post: [info@fmm-mora.com](mailto:info@fmm-mora.com) hemsida: <http://www.fmm-mora.com>

#### Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000E 40 c/c och Mora Cera väggmonterad ettgreppsblandare. Blandarna har mjukstängande keramisk tätning, omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Köksblandarna är även utrustade med kallstartsfunktion. Röranslutning kan ändras ned/upp.

#### Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

#### Handelsnamn

Väggmonterad ettgreppsblandare,

FM Mattsson 9000E köksblandare 40 c/c ned, FMM nr. 8141 0000.

FM Mattsson 9000E spolblandare med backventil och vacuumventil 40 c/c ned, FMM nr. 8142 0000.

FM Mattsson 9000E duschblandare 40 c/c ned, FMM nr. 8183 0000.

FM Mattsson 9000E duschblandare 40 c/c upp, FMM nr. 8184 0000.

FM Mattsson 9000E duschblandare 40 c/c upp/ned, FMM nr. 8189 0000.

FM Mattsson 9000E badkarsblandare 40 c/c ned, med utloppspip, FMM nr. 8192 0000.

FM Mattsson 9000E spolblandare med utloppspip, backventil och vacuumventil 40 c/c ned, FMM nr. 8143 0000.

Mora Cera badkarsblandare 40 c/c ned, MA nr. 256000.

Mora Cera duschblandare 40 c/c ned, MA nr. 256010.

Mora Cera köksblandare 40 c/c ned, MA nr. 256030.

Mora Cera spolblandare med backventil och vacuumventil 40 c/c ned, MA nr. 256060.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten\*

Tappvatten

Återströmning

Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket

6:623, 1:a meningen

6:624

6:625, 1:a och 4:e stycket

\*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Typgodkännande SC1094-17 | 2017-09-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | [www.ri.se](http://www.ri.se)

#### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FMM 9000E 40 cc, märkt: Rev. 000 – 16.12. FMM nr 100 57 98.  
Monteringsanvisning Mora Cera 40 cc, märkt: Rev. 000 – 16.12. MA nr. 100 57 99.

#### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-15-0050, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

#### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

#### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på förpackning/installationsanvisning och omfattar:

Distributör  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Typgodkännandets nummer  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsdatum  
Kontrollorgan

FM Mattsson/Mora  
†  
RISE Certifiering 1002  
SC1094-17  
*enligt handelsnamn*  
datum  
RISE

Blandare märks med FM Mattsson eller Mora.

#### Bedömningsunderlag

Rapport 201700203, 3B061947 och SBF2014F0287C från SINTEF, Norge.

#### Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa  
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa  
Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-09-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

  
Ronald Green  
Marcus Tillman