

FM Mattsson 9000E 1G, ettgrepps tvätt/köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com Hemsida: <http://www.fmm-mora.com>

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000E 1G väggmonterad ettgreppsblandare avsedd för kök och tvättstuga.

Blandare med FMM nr. 8130 och 8134 har utlopp ned.

Blandare med FMM nr. 8131 har utlopp upp och ned.

Blandare med FMM nr. 8132 har utlopp upp och ned samt extra vattenuttag.

Blandare med FMM nr. 8133 har utlopp upp.

Modeller finns för anslutning 150mm c/c och 160mm c/c.

Blandarna kan utrustas med förlängd spak, utloppspip, ejektornippel för sidodusch och dragomkastare.

Utloppspipens svängbarhet kan ställas in i följande intervall 65°, 85°, 110° eller 360°.

Blandarna är mjukstängande och har omställbar flödesbegränsning samt temperaturspär.

Avsedd användning

Väggmonterad ettgreppsblandare avsedd för kök och tvättstuga.

Handelsnamn

FM Mattsson ettgrepps kök/tvättblandare 9000E 1G med FMM nr. 8130, 8131, 8132, 8133 och 8134 med varianter för anslutnings och utloppsalternativ.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FMM 8130, 8131, 8132, 8133 och 8134. Rev. 008-15.05 FMM nr 1003656.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande SC0388-12 | 2017-10-05

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P04640

PX21726



Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på förpackning/installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

FM Mattsson
✚
RISE Certifiering 1002
SC0388-12
enligt handelsnamn
datum
RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport 5P01669-16B från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Rapport 3B061947 och SBF2014F0287C från SINTEF, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad

Blandarnas samtliga utlopp hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-09-24.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-10-04.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman