

FM Mattsson 9000E 1G, ettgrepps spolblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com Hemsida: <http://www.fmm-mora.com>

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000E 1G väggmonterad ettgrepps spolblandare är avsedd för c/c 160 mm. Utloppet är försett med vakuumventil med utvändig ½" gänga. Vakuumventilen har inbyggd backventil och funktion för avluftning av ansluten spolslang. Blandaren har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.

Avsedd användning

Väggmonterad ettgrepps spolblandare för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

FM Mattsson ettgrepps spolblandare 9000E 1G med FMM nr. 8140.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt
allmänt råd

Tappvatten
Återströmning
Utformning

6:623, 1:a meningen

6:624

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FMM 8140, 8180, 8181, 8190 och 8191 märkt med Rev. 005-15.05 FMM nr. 1003833.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC1662-12 | 2018-05-09

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på förpackning/installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typpgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

FM Mattsson
✚
RISE Certifiering 1002
SC1662-12
FMM 8140
datum
RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport 3B061947 från SINTEF, Norge.
Rapport 7381377-01 från LGA, Tyskland.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad

Blandaren hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-09-24.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-05-08.

Detta typpgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman