

Typgodkännandebevis

SC1094-14

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

FM Mattsson FMM 9000E II, termostatblandare för dusch och badkar

Innehavare

Ostnor AB, Box 480, 792 27 Mora.

Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60, organisationsnr: 556051-0207.

E-post: info@ostnor.com hemsida: www.ostnor.com

Produkt

FM Mattsson FMM 9000E II termostatblandare finns i utförande för dusch och badkar.

Badkarsblandarna har inbyggd omkastare för anslutning av duschslang.

Blandarna har anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen.

Avsedd användning

Termostatblandare för dusch och bad.

Handelsnamn

FMM 9000E II, 8200-1000 Termostatblandare för badkar, c/c 160 mm.

FMM 9000E II, 8200-2500 Termostatblandare för badkar, c/c 150 mm.

FMM 9000E II, 8210-1000 Termostatblandare för dusch, utlopp ned, c/c 160 mm.

FMM 9000E II, 8210-2500 Termostatblandare för dusch, utlopp ned, c/c 150 mm.

FMM 9000E II, 8211-1000 Termostatblandare för dusch, utlopp upp, c/c 160 mm.

FMM 9000E II, 8211-2500 Termostatblandare för dusch, utlopp upp, c/c 150 mm.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Drift och installationsanvisning FMM 9000E II, Rev. 003-15.03 FMM nr 1004316.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr: 210-15-0050. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Ostnor AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning.

Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Typgodkännandets nummer

Produktens typbeteckning

Kontrollorgan

FM Mattsson



SP Certifiering 1002

SC1094-14

enligt handelsnamn

SP

Förpackning märks även med tillverkningsdatum.

Bedömningsunderlag

Rapport SBF2013F0299A från SINTEF, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4 och uppfyller krav för bad/duscharmatur.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.





Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-07-01.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering


Ingvar Pettersson


Marcus Tillman

