

 **Produktsertifikat****Nr. 0736**

SINTEF Byggforsk bekrefter at

**FM Mattsson veggbrakett, type FMM 9205
og 1420, dimensjon 12- 18 mm**

er i samsvar med kravene i

NKB Produktregler 12
NKB Produktregler 18
Koplingene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, SE-792 27 Mora, Sverige

Produsent:

FM Mattsson AB
Box 427, SE-792 27 Mora

Utstedt: 19.03.2003

Fornyhet: 16.09.2015

Gyldig frem til: 01.10.2020

FM Mattsson Mora Group AB har kontrollavtale med SP i Sverige

Monica N. Malmedal.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder